

公告場所定期檢測辦理情形

統計日期：113年04月16日

大專校院

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10201140023	國立成功大學	1-1	104.09.03	1F 陳之藩展市區	904	-	0.0353	8	-
		1-2	104.09.03	2F 北側閱讀區	509	-	0.0366	7	-
		1-3	104.09.04	5F 北側閱讀區	698	-	0.0371	12	-
		細菌 1-1	104.09.04	B2F 服務台	-	-	-	-	432
		細菌 1-2	104.09.04	B2F 密集書庫區	-	-	-	-	324
		細菌 1-3	104.09.04	B2F 日文公報區	-	-	-	-	205
		細菌 1-4	104.09.04	1F 新書及推廣展示區	-	-	-	-	1073
		細菌 1-5	104.09.04	1F 資訊檢索區	-	-	-	-	292
		細菌 1-6	104.09.04	1F 參考資料區	-	-	-	-	603
		細菌 1-7	104.09.04	2F webPAC 查詢區前	-	-	-	-	426
		細菌 1-8	104.09.04	2F 現期期刊區	-	-	-	-	388
		細菌 1-9	104.09.04	2F 閱讀區	-	-	-	-	622
		細菌 1-10	104.09.04	3F 影印室前	-	-	-	-	1404
		細菌 1-11	104.09.04	3F 閱讀區	-	-	-	-	310
		細菌 1-12	104.09.04	4F 討論室前	-	-	-	-	375
		細菌 1-13	104.09.04	4F 閱讀區	-	-	-	-	892
		細菌 1-14	104.09.04	4F 中文書庫	-	-	-	-	935
		細菌 1-15	104.09.04	5F webPAC 查詢區前	-	-	-	-	373
		細菌 1-16	104.09.04	5F 中文圖書區	-	-	-	-	399
2-1	106.07.03	2F 閱讀區	533	-	<0.0427	4	-		
2-2	106.07.03	3F 中文圖書 35 號櫃	545	-	<0.0432	5	-		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10201140023	國立成功大學	2-3	106.07.04	4F中文圖書79櫃	526	-	<0.043	6	-
		細菌 2-1	106.07.03	2F 閱讀區	-	-	-	-	523
		細菌 2-2	106.07.03	2F 現期期刊區	-	-	-	-	107
		細菌 2-3	106.07.03	2F 服務台前	-	-	-	-	205
		細菌 2-4	106.07.03	1F webPAC 查詢區前	-	-	-	-	425
		細菌 2-5	106.07.03	1F 資訊檢索區	-	-	-	-	697
		細菌 2-6	106.07.03	1F 參考資料區	-	-	-	-	406
		細菌 2-7	106.07.03	2F webPAC 查詢區前	-	-	-	-	457
		細菌 2-8	106.07.03	B2F 西文期刊區	-	-	-	-	180
		細菌 2-9	106.07.03	3F 閱讀區	-	-	-	-	317
		細菌 2-10	106.07.03	3F 閱報區	-	-	-	-	211
		細菌 2-11	106.07.03	4F 討論室前	-	-	-	-	329
		細菌 2-12	106.07.03	4F 中文圖書區	-	-	-	-	349
		細菌 2-13	106.07.03	4F 王唯誠贈書區	-	-	-	-	107
		細菌 2-14	106.07.03	5F 服務台	-	-	-	-	279
		細菌 2-15	106.07.03	5F 討論室前	-	-	-	-	125
		細菌 2-16	106.07.03	5F 中文圖書區	-	-	-	-	198
		3-1	108.07.01	1F資訊檢索區	552	-	<0.0432	13	-
		3-2	108.07.01	2F閱讀區	589	-	<0.0431	14	-
		3-3	108.07.02	3F閱讀區	535	-	<0.0433	8	-
		細菌3-1	108.07.01	1F資訊檢索區	-	-	-	-	60
		細菌3-2	108.07.01	1F閱讀區	-	-	-	-	304
		細菌3-3	108.07.01	1F流通櫃台前	-	-	-	-	230
		細菌3-4	108.07.01	B2F女性閱讀專區	-	-	-	-	47
		細菌3-5	108.07.01	B2F西文圖書區	-	-	-	-	66
		細菌3-6	108.07.01	4F每月一書專區	-	-	-	-	150
		細菌3-7	108.07.01	4F服務台	-	-	-	-	120

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10201140023	國立成功大學	細菌3-8	108.07.01	4F中文圖書閱讀區	-	-	-	-	107
		細菌3-9	108.07.01	2F閱讀區	-	-	-	-	180
		細菌3-10	108.07.01	2F東側閱讀區	-	-	-	-	138
		細菌3-11	108.07.01	2F服務台	-	-	-	-	193
		細菌3-12	108.07.01	3F閱報區	-	-	-	-	174
		細菌3-13	108.07.01	3F館際合作櫃台	-	-	-	-	47
		細菌3-14	108.07.01	5F服務台	-	-	-	-	35
		細菌3-15	108.07.01	5F音樂欣賞區	-	-	-	-	53
		細菌3-16	108.07.01	5F505討論室前	-	-	-	-	24
		4-1	110.08.09	1F參考資料區	504	-	ND	11	-
		4-2	110.08.09	2F影印室旁	491	-	ND	4	-
		4-3	110.08.09	3F閱報區	514	-	ND	6	-
		細菌4-1	110.08.09	1F參考資料區	-	-	-	-	291
		細菌4-2	110.08.09	1F投影機空間	-	-	-	-	174
		細菌4-3	110.08.09	1F閱讀區	-	-	-	-	224
		細菌4-4	110.08.09	1F電腦使用區	-	-	-	-	298
		細菌4-5	110.08.09	2F閱讀區	-	-	-	-	254
		細菌4-6	110.08.09	2F現刊期刊區	-	-	-	-	254
		細菌4-7	110.08.09	2F紙本期刊展示區	-	-	-	-	556
		細菌4-8	110.08.09	2F影印室前	-	-	-	-	331
		細菌4-9	110.08.09	3F閱報區	-	-	-	-	329
		細菌4-10	110.08.09	3F西側閱讀區	-	-	-	-	155
		細菌4-11	110.08.09	3F南側閱讀區	-	-	-	-	101
		細菌4-12	110.08.09	3F館際合作區	-	-	-	-	35
		細菌4-13	110.08.09	4F服務台	-	-	-	-	149
		細菌4-14	110.08.09	4F南側閱讀區	-	-	-	-	18
		細菌4-15	110.08.09	4F音樂聆賞區	-	-	-	-	54

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10201140023	國立成功大學	細菌4-16	110.08.09	4F 中文圖書區	-	-	-	-	155
10201140024	國立臺南大學	1-1	105.06.20	1F 聯合服務台前	625	-	0.0326	11	-
		細菌 1-1	105.06.20	1F 聯合服務台前	-	-	-	-	1466
		細菌 1-2	105.06.20	2F 閱讀區	-	-	-	-	317
		細菌 1-3	105.06.20	3F 閱讀區	-	-	-	-	458
		細菌 1-4	105.06.20	4F 空調室前	-	-	-	-	766
		2-1	107.05.25	2F 閱讀區	540	-	<0.0423	12	-
		細菌 2-1	107.05.25	2F 閱讀區	-	-	-	-	395
		細菌 2-2	107.05.25	1F 閱讀區	-	-	-	-	138
		3-1	109.06.03	1F 影印區	536	-	ND	7	-
		細菌3-1	109.06.03	1F 影印區	-	-	-	-	349
		細菌3-2	109.06.03	1F 英文雜誌區	-	-	-	-	180
		4-1	112.04.20	1F 當月報紙區	659	-	<0.0216	9	72
		細菌4-1	112.04.20	2F 教師指定參考書區	-	-	-	-	248
10201140025	國立臺南藝術大學	1-1	104.07.15	1F 期刊室	534	-	0.0544	14	-
		細菌 1-1	104.07.15	1F 期刊室	-	-	-	-	622
		細菌 1-2	104.07.15	2F 閱讀區	-	-	-	-	126
		細菌 1-3	104.07.15	2F 閱讀區	-	-	-	-	205
		2-1	106.06.22	2F 閱讀區	533	-	ND	5	-
		細菌 2-1	106.06.22	2F 閱讀區	-	-	-	-	168
		細菌 2-2	106.06.22	2F 閱讀區	-	-	-	-	192
		3-1	108.08.06	2F 閱讀區	488	-	<0.0487	6	-
		細菌3-1	108.08.06	2F 閱讀區	-	-	-	-	59
		細菌3-2	108.08.06	4F 閱讀區	-	-	-	-	47
		細菌3-3	108.08.06	1F 期刊室	-	-	-	-	24
		4-1	110.05.10	2F 閱讀區	491	-	ND	4	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10201140025	國立臺南藝術大學	細菌4-1	110.05.10	1F 期刊室	-	-	-	-	211
		細菌4-2	110.05.10	2F 閱讀區	-	-	-	-	113
		細菌4-3	110.05.10	4F 閱覽區	-	-	-	-	211
		5-1	112.05.12	2F 中文一般書區	510	-	0.06	28	204
		細菌5-1	112.05.12	4F 閱讀區	-	-	-	-	53
		細菌5-2	112.05.12	1F 期刊區	-	-	-	-	119
20202140001	長榮大學	1-1	106.12.05	休息區二 2F-33	754	-	0.04	25	-
		細菌 1-1	106.12.05	休息區二 2F-33	-	-	-	-	275
		細菌 1-2	106.12.05	閱覽區一 6F-02	-	-	-	-	105
		細菌 1-3	106.12.05	閱覽區一 4F-11	-	-	-	-	265
		2-1	108.12.05	休息區二 2F-11	636	-	0.04	12	-
		細菌2-1	108.12.05	休息區二 2F-11	-	-	-	-	355
		細菌2-2	108.12.05	閱覽區一 6F-2	-	-	-	-	105
		細菌2-3	108.12.05	閱覽區一 4F-6	-	-	-	-	140
		3-1	110.12.10	休息區二 2F-11	728	-	ND	5	-
		細菌3-1	110.12.10	休息區二 2F-11	-	-	-	-	40
		細菌3-2	110.12.10	閱覽區一 4F-6	-	-	-	-	15
細菌3-3	110.12.10	閱覽區一 6F-2	-	-	-	-	95		
20202140002	台灣首府學校財團法人台灣首府大學	1-1	107.01.08	1F 閱讀區	510	-	<0.0426	13	-
		細菌 1-1	107.01.08	1F 閱讀區	-	-	-	-	1462
		細菌 1-2	107.01.08	1F 服務台前	-	-	-	-	1430
		細菌 1-3	107.01.08	2F 閱讀區	-	-	-	-	1286
		2-1	108.12.05	1F 自修區	481	-	ND	11	-
		細菌2-1	108.12.05	1F 自修區	-	-	-	-	1119
		細菌2-2	108.12.05	1F 應用科學類	-	-	-	-	1101
		細菌2-3	108.12.05	2F 自修區	-	-	-	-	627
細菌2-4	108.12.05	1F 借還書櫃台	-	-	-	-	1219		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20202140002	台灣首府學校財團法人台灣首府大學	3-1	110.11.29	1F自修區	524	-	<0.02 (0.014)	28	-
		細菌3-1	110.11.29	1F自修區	-	-	-	-	260
		細菌3-2	110.11.29	1F休閒區	-	-	-	-	1409
		細菌3-3	110.11.29	2F自修區	-	-	-	-	179
		細菌3-4	110.11.29	2F漫畫區	-	-	-	-	1378
20202140003	康寧學校財團法人康寧大學	1-1	106.07.10	服務台前	703	-	0.06	20	-
		細菌 1-1	106.07.11	服務台前	-	-	-	-	988
		細菌 1-2	106.07.11	閱報區	-	-	-	-	482
		2-1	108.07.09	櫃台前	451	-	0.03	22	-
		細菌2-1	108.07.09	櫃台前	-	-	-	-	500
		細菌2-2	108.07.09	外文期刊區	-	-	-	-	606
		3-1	110.12.13	服務台前	470	-	<0.02 (0.014)	10	-
		細菌3-1	110.12.13	服務台前	-	-	-	-	29
細菌3-2	110.12.13	學報區	-	-	-	-	54		
20202140004	中信學校財團法人中信金融管理學院	1-1	106.12.11	1F 資料櫃旁	630	-	ND	23	-
		細菌 1-1	106.12.12	1F 資料櫃旁	-	-	-	-	569
		細菌 1-2	106.12.12	1F 圖資長室前	-	-	-	-	616
		2-1	108.12.09	1F閱讀區	652	-	<0.0415	21	-
		細菌2-1	108.12.09	1F閱讀區	-	-	-	-	425
		細菌2-2	108.12.09	1F外文學習專區	-	-	-	-	400
		3-1	110.12.23	1F 座位區	567	-	<0.02 (0.011)	38	-
		細菌3-1	110.12.23	1F 座位區	-	-	-	-	204
		細菌3-2	110.12.23	1F 服務櫃檯前	-	-	-	-	192
20202140005	崑山科技大學	1-1	106.07.25	4F 外文書庫區	441	-	<0.0428	8	-
		1-2	106.07.25	5F 中文書庫區	420	-	0.0453	7	-
		細菌 1-1	106.07.26	7F 多媒體中心入口	-	-	-	-	335

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20202140005	崑山科技大學	細菌 1-2	106.07.26	6F 中文書庫區	-	-	-	-	981
		細菌 1-3	106.07.26	6F 行政區前	-	-	-	-	1021
		細菌 1-4	106.07.26	5F 座位區	-	-	-	-	1285
		細菌 1-5	106.07.26	5F 研究小間前	-	-	-	-	1435
		細菌 1-6	106.07.26	4F 中文書庫區	-	-	-	-	986
		細菌 1-7	106.07.26	4F 外文書庫區	-	-	-	-	649
		細菌 1-8	106.07.26	3F 討論室前	-	-	-	-	1206
		細菌 1-9	106.07.26	3F 閱報區	-	-	-	-	794
		細菌 1-10	106.07.26	2F 參考書區	-	-	-	-	604
		細菌 1-11	106.07.26	2F 資料檢索區	-	-	-	-	691
		細菌 1-12	106.07.26	1F 主題書展	-	-	-	-	761
		細菌 1-13	106.07.26	1F 資料檢索區	-	-	-	-	704
		細菌 1-14	106.07.26	1F 流通櫃檯旁	-	-	-	-	642
		2-1	108.07.08	3F中文現期期刊區前	454	-	<0.0429	14	-
		2-2	108.07.09	5FL0515研究小間前	464	-	<0.0428	25	-
		細菌2-1	108.07.08	3F中文現期期刊區前	-	-	-	-	193
		細菌2-2	108.07.08	2F參考諮詢台	-	-	-	-	355
		細菌2-3	108.07.08	2F參考書區	-	-	-	-	90
		細菌2-4	108.07.08	1F主題書展	-	-	-	-	29
		細菌2-5	108.07.08	1F流通櫃台	-	-	-	-	193
		細菌2-6	108.07.09	5FL0515研究小間前	-	-	-	-	211
		細菌2-7	108.07.09	5F書櫃10旁	-	-	-	-	279
		細菌2-8	108.07.09	6F影印室前	-	-	-	-	224
		細菌2-9	108.07.09	6F沙發區旁	-	-	-	-	90
		細菌2-10	108.07.09	4F書櫃19旁	-	-	-	-	120
		細菌2-11	108.07.09	4F論文與專題著作區前	-	-	-	-	380
		細菌2-12	108.07.09	4F書櫃1旁	-	-	-	-	78

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20202140005	崑山科技大學	細菌2-13	108.07.09	3F外文現期期刊區前	-	-	-	-	132
		3-1	110.07.14	3F教育訓練室旁	531	-	<0.06	11	-
		3-2	110.07.14	4F論文與專題著作區前	476	-	<0.02	13	-
		細菌3-1	110.07.14	3F教育訓練室旁	-	-	-	-	503
		細菌3-2	110.07.14	3F閱報區	-	-	-	-	348
		細菌3-3	110.07.14	4F童書區旁	-	-	-	-	323
		細菌3-4	110.07.14	4F外文書庫區	-	-	-	-	304
		細菌3-5	110.07.14	5F應用科學類旁	-	-	-	-	101
		細菌3-6	110.07.14	5F自然科學類旁	-	-	-	-	254
		細菌3-7	110.07.14	6F中文書庫旁	-	-	-	-	101
		細菌3-8	110.07.14	6F田炯錦先生紀念館旁	-	-	-	-	63
		細菌3-9	110.07.14	7F視聽區旁	-	-	-	-	113
		細菌3-10	110.07.14	2F參考諮詢檯前	-	-	-	-	723
		細菌3-11	110.07.14	2F參考書區	-	-	-	-	802
		細菌3-12	110.07.14	1F流通櫃台前	-	-	-	-	1087
		細菌3-13	110.07.14	1F大象化石旁	-	-	-	-	1000
		4-1	112.07.10	1F主題書展前	529	-	<0.0215	8	149
		4-2	112.07.10	3F中文現期期刊區	513	-	<0.0215	11	83
		細菌4-1	112.07.10	1F流通櫃台前	-	-	-	-	107
		細菌4-2	112.07.10	2F自修區	-	-	-	-	114
		細菌4-3	112.07.10	2F參考書區	-	-	-	-	126
		細菌4-4	112.07.10	3F中文書庫區	-	-	-	-	47
		細菌4-5	112.07.10	4F論文與專題著作區	-	-	-	-	120
		細菌4-6	112.07.10	4F童書區	-	-	-	-	66
		細菌4-7	112.07.10	5F中文書庫區	-	-	-	-	41
		細菌4-8	112.07.10	5F研究小間前	-	-	-	-	161
		細菌4-9	112.07.10	6F文學類書櫃旁	-	-	-	-	35

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌4-10	112.07.10	6F田炯錦先生紀念館旁	-	-	-	-	59
		細菌4-11	112.07.10	7F視聽區旁	-	-	-	-	78
20202140006	南臺學校財團法人南臺科技大學	1-1	106.04.06	11F 有聲共享學習區	541	-	<0.06	38	-
		1-2	106.07.26	11F 學習討論區	443	-	ND	27	-
		細菌 1-1	106.04.06	11F 有聲共享學習區	-	-	-	-	77
		細菌 1-2	106.04.06	11F 合作學習討論區	-	-	-	-	106
		細菌 1-3	106.04.06	1F 大廳	-	-	-	-	41
		細菌 1-4	106.04.06	7F 西文圖書區	-	-	-	-	171
		細菌 1-5	106.04.06	8F 展示區	-	-	-	-	195
		細菌 1-6	106.04.06	8F 興圖區	-	-	-	-	153
		細菌 1-7	106.04.06	9F 資源檢索區	-	-	-	-	94
		細菌 1-8	106.04.06	9F 漢學書房	-	-	-	-	271
		細菌 1-9	106.04.06	10F 中文圖書區	-	-	-	-	29
20202140006	南臺學校財團法人南臺科技大學	細菌 1-10	106.04.06	12F 兒童閱覽室	-	-	-	-	348
		細菌 1-11	106.07.26	11F 學習討論區	-	-	-	-	129
		2-1	108.05.24	12F兒童閱覽室	551	-	<0.015	8	-
		2-2	108.05.24	11F過期期刊區	625	-	<0.015	7	-
		細菌2-1	108.05.24	12F兒童閱覽室	-	-	-	-	165
		細菌2-2	108.05.24	11F過期期刊區	-	-	-	-	94
		細菌2-3	108.05.24	10F留學資訊區	-	-	-	-	47
		細菌2-4	108.05.24	10F語言文學區	-	-	-	-	35
		細菌2-5	108.05.24	9F漢學書房	-	-	-	-	41
		細菌2-6	108.05.24	9F應用科學區	-	-	-	-	47
		細菌2-7	108.05.24	8F興圖區	-	-	-	-	147
		細菌2-8	108.05.24	7F閱讀區	-	-	-	-	35
細菌2-9	108.05.24	7F西文圖書區	-	-	-	-	94		
細菌2-10	108.05.24	1F閱報區	-	-	-	-	35		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		3-1	110.04.08	11F 合作學習討論區	561	-	<0.02	23	-
		細菌3-1	110.04.08	11F 合作學習討論區	-	-	-	-	279
		細菌3-2	110.04.08	10F 留學資訊區	-	-	-	-	432
		細菌3-3	110.04.08	9F 座位區	-	-	-	-	155
		細菌3-4	110.04.08	8F 展示區	-	-	-	-	113
		細菌3-5	110.04.08	7F 座位區	-	-	-	-	386
20202140007	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	1-1	106.12.15	1F 大廳	651	-	<0.0423	20	-
		1-2	106.12.15	1F 服務台旁	632	-	<0.0423	15	-
		細菌 1-1	106.12.15	1F 大廳	-	-	-	-	266
		細菌 1-2	106.12.15	1F 服務台旁	-	-	-	-	419
		細菌 1-3	106.12.15	B2F 外文裝訂期刊區	-	-	-	-	249
		細菌 1-4	106.12.15	B1F 自學中心	-	-	-	-	155
20202140007	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	細菌 1-5	106.12.15	2F 外文現刊區	-	-	-	-	292
		細菌 1-6	106.12.15	3F 西文圖書	-	-	-	-	425
		細菌 1-7	106.12.15	4F 中文書庫	-	-	-	-	150
		細菌 1-8	106.12.15	5F 兒童圖書區	-	-	-	-	186
		細菌 1-9	106.12.15	5F 討論室 51 前	-	-	-	-	292
		細菌 1-10	106.12.15	6F 其他類	-	-	-	-	224
		2-1	109.05.01	5F 501研究小間前	576	-	ND	7	-
		2-2	109.05.01	2F 外文現刊區	694	-	<0.0427	20	-
		細菌2-1	109.05.01	6F 討論室(二)前	-	-	-	-	498
		細菌2-2	109.05.01	5F 兒童圖書前	-	-	-	-	445
		細菌2-3	109.05.01	5F 501研究小間前	-	-	-	-	746
		細菌2-4	109.05.01	4F 中文書庫前	-	-	-	-	412
		細菌2-5	109.05.01	4F 北側閱讀區	-	-	-	-	1428
		細菌2-6	109.05.01	B2F 外文裝訂期刊區	-	-	-	-	373
細菌2-7	109.05.01	1F 流通服務台	-	-	-	-	254		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-8	109.05.01	2F 外文現刊區	-	-	-	-	330
		細菌2-9	109.05.01	3F 外文書庫	-	-	-	-	1362
		細菌2-10	109.05.01	3F 中文圖書區	-	-	-	-	292
		3-1	111.05.19	4F 中文書庫東側	601	-	0.0271	46	-
		3-2	111.05.18	1F 檢索區	601	-	<0.0214	25	-
		細菌3-1	111.05.18	6F 閱讀區	-	-	-	-	595
		細菌3-2	111.05.18	5F 閱讀區	-	-	-	-	168
		細菌3-3	111.05.18	5F 討論室51前	-	-	-	-	407
		細菌3-4	111.05.18	4F 中文圖書400號櫃前	-	-	-	-	168
		細菌3-5	111.05.18	4F 中文圖書590號櫃前	-	-	-	-	224
		細菌3-6	111.05.18	3F 中文圖書369號櫃前	-	-	-	-	168
		細菌3-7	111.05.18	2F 外文現刊區	-	-	-	-	186
		細菌3-8	111.05.18	1F 檢索區	-	-	-	-	235
20202140007	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	細菌3-9	111.05.18	B2F 檢索點前	-	-	-	-	144
		細菌3-10	111.05.18	B1F 自學中心	-	-	-	-	292
20202140008	台南家專學校財團法人台南應用 科技大學	1-1	106.11.24	1F 閱讀區旁	596	-	<0.0422	21	-
		1-2	106.11.25	2F 閱讀區	531	-	<0.0421	13	-
		細菌 1-1	106.11.24	1F 閱讀區旁	-	-	-	-	1254
		細菌 1-2	106.11.24	1F 教師著作櫃前	-	-	-	-	1445
		細菌 1-3	106.11.24	B1F 閱讀區內	-	-	-	-	1335
		細菌 1-4	106.11.24	B1F 閱讀區旁	-	-	-	-	1249
		細菌 1-5	106.11.24	2F 期刊區旁	-	-	-	-	1462
		細菌 1-6	106.11.24	2F 外文期刊區旁	-	-	-	-	1153
		細菌 1-7	106.11.24	4F 中文書櫃旁	-	-	-	-	1400
		細菌 1-8	106.11.24	5F 閱覽區內	-	-	-	-	1340
		2-1	108.11.14	1F 中外文參考書區	632	-	<0.0423	37	-
		2-2	108.11.15	2F 中文期刊區	611	-	<0.0421	45	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-1	108.11.15	B1F文學類書櫃旁	-	-	-	-	150
		細菌2-2	108.11.15	B1F自學中心	-	-	-	-	59
		細菌2-3	108.11.15	1F特藏書區	-	-	-	-	138
		細菌2-4	108.11.15	1F流通櫃檯	-	-	-	-	230
		細菌2-5	108.11.15	2F中文期刊區	-	-	-	-	199
		細菌2-6	108.11.15	2F期刊服務櫃檯	-	-	-	-	107
		細菌2-7	108.11.15	5F中文圖書區	-	-	-	-	192
		細菌2-8	108.11.15	4F諮詢櫃檯前	-	-	-	-	132
		3-1	110.11.09	1F書庫區	520	-	0.02	30	-
		3-2	110.11.09	2F閱報區	555	-	0.02	24	-
		細菌3-1	110.11.09	1F書庫區	-	-	-	-	431
		細菌3-2	110.11.09	1F自修區	-	-	-	-	476
		細菌3-3	110.11.09	2F閱報區	-	-	-	-	266
		4-1	112.11.09	1F中外文參考書區	577	-	<0.006	31	102
		4-2	112.11.09	2F過期報紙區	625	-	0.008	34	83
		細菌4-1	112.11.09	1F服務台前	-	-	-	-	125
		細菌4-2	112.11.09	B1F兒童圖書室	-	-	-	-	84
		細菌4-3	112.11.09	B1F自學中心	-	-	-	-	180
		細菌4-4	112.11.09	5F閱覽區	-	-	-	-	126
		細菌4-5	112.11.09	4F中文書籍區	-	-	-	-	90
細菌4-6	112.11.09	4F閱覽區	-	-	-	-	138		
細菌4-7	112.11.09	2F閱覽區	-	-	-	-	30		
20202140008	台南家專學校財團法人台南應用 科技大學	細菌3-4	110.11.09	2F自修區	-	-	-	-	107
		細菌3-5	110.11.09	4F書庫區	-	-	-	-	223
		細菌3-6	110.11.09	4F自修區	-	-	-	-	253
		細菌3-7	110.11.09	5F自修區	-	-	-	-	418
		細菌3-8	110.11.09	5F導讀區	-	-	-	-	483

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-9	110.11.09	B1F 自學中心	-	-	-	-	210
20202140009	中華醫事科技大學	1-1	106.10.23	2F 閱讀區	510	-	<0.0425	59	-
		細菌 1-1	106.10.23	2F 閱讀區	-	-	-	-	1435
		細菌 1-2	106.10.23	3F 查書區旁	-	-	-	-	738
		2-1	108.11.07	2F雜誌區	751	-	<0.0424	22	-
		細菌2-1	108.11.07	2F雜誌區	-	-	-	-	629
		細菌2-2	108.11.07	3F參考工具書區	-	-	-	-	490
		細菌2-3	108.11.07	4F外文書區	-	-	-	-	569
		3-1	110.12.22	2F 雜誌區	525	-	<0.021	27	-
		細菌3-1	110.12.22	2F 雜誌區	-	-	-	-	343
		細菌3-2	110.12.22	3F 參考工具書區	-	-	-	-	236
		細菌3-3	110.12.22	4F 西文圖書	-	-	-	-	210
		4-1	112.11.06	2F 雜誌區前	656	-	<0.0212	10	272
		細菌4-1	112.11.06	3F 參考工具書區	-	-	-	-	89
細菌4-2	112.11.06	6F 閱讀區	-	-	-	-	260		
20202140010	遠東科技大學	1-1	106.11.13	1F 輿圖過報區	544	-	<0.0421	31	-
		細菌 1-1	106.11.13	1F 輿圖過報區	-	-	-	-	1186
		細菌 1-2	106.11.13	1F 服務台前	-	-	-	-	1443
		細菌 1-3	106.11.13	2F 中文書庫區	-	-	-	-	1097
		2-1	108.11.04	1F輿圖過報區	543	-	<0.0425	20	-
		細菌2-1	108.11.04	1F輿圖過報區	-	-	-	-	1179
		細菌2-2	108.11.04	2F座位區內	-	-	-	-	880
		細菌2-3	108.11.04	3F輕食區內	-	-	-	-	419
		3-1	110.12.20	1F 輿圖過報區	585	-	ND	18	-
20202140010	遠東科技大學	細菌3-1	110.12.20	1F 輿圖過報區	-	-	-	-	163
		細菌3-2	110.12.20	2F 應用科學類	-	-	-	-	336
		細菌3-3	110.12.20	3F 科學類	-	-	-	-	155

圖書館

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10203140017	臺南市公共圖書館總館	1-1	105.03.16	B1F 自修室	634	-	0.0324	55	-
		細菌 1-1	105.03.16	B1F 自修室	-	-	-	-	260
		細菌 1-2	105.03.16	1F 入館大廳	-	-	-	-	304
		細菌 1-3	105.03.16	2F 史地藝術圖書區	-	-	-	-	217
		細菌 1-4	105.03.16	3F 參資料區	-	-	-	-	53
		2-1	107.03.15	1F 期刊報紙區	477	-	<0.0423	38	-
		細菌 2-1	107.03.15	育樂堂 1F 音樂圖書資料區	-	-	-	-	163
		細菌 2-2	107.03.15	1F 報架區	-	-	-	-	369
		細菌 2-3	107.03.15	1F 兒童閱讀區	-	-	-	-	815
		細菌 2-4	107.03.15	2F 青少年區	-	-	-	-	1166
		細菌 2-5	107.03.15	3F 地方文獻區	-	-	-	-	342
		3-1	109.04.15	3F自修區旁	500	-	ND	12	-
		細菌3-1	109.04.15	3F自修區旁	-	-	-	-	451
		細菌 3-2	109.04.15	3F參考區資料區	-	-	-	-	311
		細菌 3-3	109.04.15	2F閱讀區	-	-	-	-	279
		細菌 3-4	109.04.15	1F電腦網路區	-	-	-	-	477
		細菌 3-5	109.04.15	育樂堂1F傳統音樂架	-	-	-	-	229
		4-1	112.05.18	1F閱報區	576	-	0.0265	10	368
		細菌4-1	112.05.18	育樂堂1F服務台	-	-	-	-	60
		細菌4-2	112.05.18	B1F閱讀區	-	-	-	-	186
細菌4-3	112.05.18	2F青少年圖書區	-	-	-	-	199		
細菌4-4	112.05.18	3F語文區	-	-	-	-	218		
20203140001	臺南市東區裕文圖書館	1-1	106.12.15	1F 自修室	686	-	0.0706	28	-
		細菌 1-1	106.12.15	1F 自修室	-	-	-	-	966

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 1-2	106.12.15	1F 兒童閱覽區	-	-	-	-	808
		細菌 1-3	106.12.15	2F 閱覽區	-	-	-	-	746
		2-1	108.10.31	1F社區書房	927	-	ND	38	-
		細菌2-1	108.10.31	1F社區書房	-	-	-	-	986
		細菌2-2	108.10.31	2F期刊區	-	-	-	-	562
		細菌2-3	108.10.31	3F外文區	-	-	-	-	311
		3-1	110.10.21	1F 社區書坊	631	-	0.0213	9	469
		細菌3-2	110.10.21	1F 服務台	-	-	-	-	563
		細菌3-3	110.10.21	2F 藝術類書架前	-	-	-	-	211
20203140002	臺南市安南區土城圖書館	1-1	106.11.19	1F 資訊檢索區	526	-	<0.0429	20	-
		細菌 1-1	106.11.19	1F 資訊檢索區	-	-	-	-	1428
		細菌 1-2	106.11.19	1F 書庫前	-	-	-	-	830
		2-1	108.12.05	1F英文專區旁	489	-	<0.0417	21	-
		細菌2-1	108.12.05	1F英文專區旁	-	-	-	-	1088
		細菌2-2	108.12.05	1F語言文學類書櫃旁	-	-	-	-	1029
		3-1	110.11.30	1樓書庫	548	-	ND	37	-
		細菌3-1	110.11.30	1樓書庫	-	-	-	-	431
		細菌3-2	110.11.30	1樓櫃台前	-	-	-	-	424
		4-1	112.12.07	1F閱覽區	495	-	<0.02	48	555
		細菌4-1	112.12.07	1F親子閱讀區	-	-	-	-	309
20203140003	臺南市南區喜樹圖書館	1-1	106.12.13	2F 期刊報紙區	591	-	<0.0423	27	-
		細菌 1-1	106.12.13	2F 期刊報紙區	-	-	-	-	921
		細菌 1-2	106.12.13	3F 中文圖書區	-	-	-	-	536
		細菌 1-3	106.12.13	1F 兒童閱覽室	-	-	-	-	483
		2-1	108.12.10	2F期刊報紙區	487	-	<0.0423	28	-
		細菌2-1	108.12.10	2F期刊報紙區	-	-	-	-	343
		細菌2-2	108.12.10	1F出納台前	-	-	-	-	373

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-3	108.12.10	1F兒童閱讀區	-	-	-	-	126
		3-1	110.12.07	2F 期刊報紙區	545	-	ND	22	-
		細菌3-1	110.12.07	2F 期刊報紙區	-	-	-	-	186
		細菌3-2	110.12.07	1F 出納台前	-	-	-	-	168
		細菌3-3	110.12.07	3F 櫃台前	-	-	-	-	89
20203140004	臺南市歸仁區圖書館	1-1	106.12.06	2F 閱讀區	596	-	<0.0422	42	-
		細菌 1-1	106.12.06	2F 閱讀區	-	-	-	-	1016
		細菌 1-2	106.12.06	B1F 自修室	-	-	-	-	1466
		2-1	108.11.30	2F自修區	517	-	<0.0425	30	-
		細菌2-1	108.11.30	2F自修室	-	-	-	-	536
		細菌2-2	108.11.30	1F服務台前	-	-	-	-	285
		3-1	110.12.14	2F 閱覽室	574	-	ND	18	-
		細菌3-1	110.12.14	2F 閱覽室	-	-	-	-	387
		細菌3-2	110.12.14	1F 期刊室	-	-	-	-	224
		4-1	113.02.16	2F 館藏特色區	521	-	<0.0212	27	242
		細菌4-1	113.02.16	3F 青少年區	-	-	-	-	162
20203140005	臺南市安平區圖書館	1-1	106.12.06	2F 青少年閱讀區	427	-	0.0424	22	-
		細菌 1-1	106.12.06	2F 青少年閱讀區	-	-	-	-	1179
		細菌 1-2	106.12.06	3F 自修區	-	-	-	-	1104
		2-1	109.01.16	2F討論室前	624	-	ND	27	-
		細菌2-1	109.01.16	2F討論室前	-	-	-	-	113
		細菌2-2	109.01.16	1F服務台前	-	-	-	-	503
		3-1	111.01.13	2F 開架閱覽室	594	-	<0.0210	26	-
		細菌3-1	111.01.13	2F 開架閱覽室	-	-	-	-	782
		細菌3-2	111.01.13	1F 服務台	-	-	-	-	739
20203140006	臺南市佳里區圖書館	1-1	106.12.05	2F 多功能研習教室	590	-	<0.0417	41	-
		細菌 1-1	106.12.05	2F 多功能研習教室	-	-	-	-	1335

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 1-2	106.12.05	1F 服務台前	-	-	-	-	1195
		2-1	108.11.12	2F外文圖書區	518	-	<0.0427	45	-
		細菌2-1	108.11.12	2F外文圖書區	-	-	-	-	564
		細菌2-2	108.11.12	1F流通服務台	-	-	-	-	766
		3-1	110.11.09	2F 應用科學區	597	-	ND	22	-
		細菌3-1	110.11.09	2F 應用科學區	-	-	-	-	292
		細菌3-2	110.11.09	1F 樂齡區	-	-	-	-	348
		4-1	112.11.09	2F 開架閱讀區前	952	-	<0.0212	14	223
		細菌4-1	112.11.09	1F 服務台前	-	-	-	-	484
20203140007	臺南市鹽埕圖書館	1-1	106.12.20	2F 英文閱讀區	535	-	ND	31	-
		細菌 1-1	106.12.20	2F 英文閱讀區	-	-	-	-	1278
		細菌 1-2	106.12.20	1F 服務台前	-	-	-	-	1140
		細菌 1-3	106.12.20	3F 閱讀區	-	-	-	-	1045
		2-1	108.12.10	1F自修室內	591	-	<0.0424	31	-
		細菌2-1	108.12.10	1F自修室內	-	-	-	-	570
		細菌2-2	108.12.10	2F語文區	-	-	-	-	431
		細菌2-3	108.12.10	3F史地區	-	-	-	-	523
		3-1	111.03.12	2F語言文學類旁	568	-	<0.0213	17	-
		細菌3-1	111.03.12	2F語言文學類旁	-	-	-	-	663
		細菌3-2	111.03.12	3F哲學類旁	-	-	-	-	589
		細菌3-3	111.03.12	1F服務台前	-	-	-	-	698
20203140008	臺南市東區林森圖書館	1-1-	106.12.22	4F 服務台前	494	-	<0.042	52	-
		細菌 1-1	106.12.22	4F 服務台前	-	-	-	-	1287
		細菌 1-2	106.12.22	3F 自修室	-	-	-	-	589
		細菌 1-3	106.12.22	5F 期刊閱報區	-	-	-	-	649
		2-1	108.10.31	7F外文區	543	-	<0.0429	42	-
		細菌2-1	108.10.31	7F外文區	-	-	-	-	550

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-2	108.10.31	4F服務台前	-	-	-	-	893
		細菌2-3	108.10.31	3F自修室	-	-	-	-	850
		3-1	110.10.21	6F 成人書庫	568	-	ND	16	-
		細菌3-1	110.10.21	6F 成人書庫	-	-	-	-	458
		細菌3-2	110.10.21	4F 流通櫃台	-	-	-	-	362
		細菌3-3	110.10.21	3F 自修室	-	-	-	-	360
		4-1	112.10.12	7F 外文區	573	-	<0.215	11	1052
		細菌4-1	112.10.12	5F 期刊報紙區	-	-	-	-	413
		細菌4-2	112.10.12	3F 普通閱覽室	-	-	-	-	219
20203140009	臺南市山上區圖書館	1-1	106.08.21	2F 自然科學書櫃區	569	-	<0.0438	33	-
		細菌 1-1	106.08.21	2F 自然科學書櫃區	-	-	-	-	1396
		細菌 1-2	106.08.21	1F 兒童閱覽區	-	-	-	-	1251
20203140009	臺南市山上區圖書館	2-1	108.06.05	2F年度新書區	512	-	<0.0436	6	-
		細菌2-1	108.06.05	2F年度新書區	-	-	-	-	399
		細菌2-2	108.06.05	1F流通服務台前	-	-	-	-	311
		3-1	110.09.01	1F新書展示區	521	-	<0.0056	5	-
		細菌3-1	110.09.01	1F新書展示區	-	-	-	-	354
		細菌3-2	110.09.01	2F閱讀區	-	-	-	-	150
20203140010	臺南市仁德區圖書館	1-1	106.12.16	2F 開架閱覽區前	554	-	ND	20	-
		細菌 1-1	106.12.16	2F 開架閱覽區前	-	-	-	-	589
		細菌 1-2	106.12.16	2F 嬰幼兒專區	-	-	-	-	536
		2-1	109.02.06	2F自修區旁	505	-	ND	17	-
		細菌2-1	109.02.06	2F自修區旁	-	-	-	-	193
		細菌2-2	109.02.06	2F兒童閱讀區前	-	-	-	-	1208
		3-1	111.06.08	2F 歷史書區	731	-	ND	34	-
		細菌3-1	111.06.08	2F 歷史書區	-	-	-	-	125
細菌3-2	111.06.08	2F 語文類	-	-	-	-	155		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20203140011	臺南市永康區圖書館	1-1	106.11.30	4F 休閒區	508	-	<0.0428	28	-
		細菌 1-1	106.11.30	4F 休閒區	-	-	-	-	761
		細菌 1-2	106.11.30	5F 自修室	-	-	-	-	536
		2-1	108.12.03	5F自修室西北側	627	-	<0.0424	13	-
		細菌2-1	108.12.03	5F自修室西北側	-	-	-	-	186
		細菌2-2	108.12.03	4F旅遊書區	-	-	-	-	150
		細菌2-3	108.12.03	1F兒童閱覽區	-	-	-	-	132
		3-1	111.02.15	1F兒童區	471	-	<0.02	54	-
		細菌3-1	111.02.15	1F兒童區	-	-	-	-	822
		細菌3-2	111.02.15	4F雜誌區	-	-	-	-	942
		細菌3-3	111.02.15	5F自修室	-	-	-	-	438
20203140012	臺南市安定區圖書館	1-1	106.12.05	1F 青少年區	446	-	<0.0419	38	-
		細菌 1-1	106.12.05	1F 青少年區	-	-	-	-	1396
		細菌 1-2	106.12.05	B1F 自修室	-	-	-	-	1164
		2-1	109.01.14	1F開架式閱覽區	509	-	<0.0420	34	-
		細菌2-1	109.01.14	1F開架式閱覽區	-	-	-	-	753
		細菌2-2	109.01.14	B1F自修室	-	-	-	-	451
		3-1	111.01.05	1F青少年專區	755	-	<0.0210	11	-
		細菌3-1	111.01.05	1F青少年專區	-	-	-	-	564
		細菌3-2	111.01.05	1F 服務台	-	-	-	-	608
20203140013	臺南市西港區圖書館	1-1	106.12.23	3F 青少年專區	571	-	<0.0423	66	-
		細菌 1-1	106.12.23	3F 青少年專區	-	-	-	-	1097
		細菌 1-2	106.12.23	1F 兒童閱覽區	-	-	-	-	727
		2-1	108.12.12	3F青少年圖書區	494	-	<0.0418	39	-
		細菌2-1	108.12.12	3F青少年圖書區	-	-	-	-	557
		細菌2-2	108.12.12	1F新書區	-	-	-	-	412
		3-1	110.12.23	3F 青少年專區	572	-	<0.0211	15	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-1	110.12.23	3F 青少年專區	-	-	-	-	400
		細菌3-2	110.12.23	1F 閱讀區	-	-	-	-	355
		4-1	112.11.29	3F 自修室前	548	-	<0.0212	21	1443
		細菌4-1	112.11.29	1F 雜誌區前					915
20203140014	臺南市新營文化中心圖書館	1-1	106.09.30	3F 閱報區	712	-	<0.0431	35	-
		細菌 1-1	106.09.30	3F 閱報區	-	-	-	-	1475
		細菌 1-2	106.09.30	3F 西文圖書閱覽區	-	-	-	-	1318
		細菌 1-3	106.09.30	6F 自修區	-	-	-	-	1052
		2-1	108.09.04	3F閱報區	923	-	<0.0427	6	-
		細菌2-1	108.09.04	3F閱報區	-	-	-	-	260
		細菌2-2	108.09.04	3F西文圖書區	-	-	-	-	762
		細菌2-3	108.09.04	6F自修室	-	-	-	-	464
		3-1	111.01.22	6F 自修室內	738	-	0.0502	20	-
		細菌3-1	111.01.22	6F 自修室內	-	-	-	-	317
		細菌3-2	111.01.22	3F 雜誌書架旁	-	-	-	-	305
		細菌3-3	111.01.22	B1F 兒童閱覽室	-	-	-	-	1121
		4-1	113.03.14	3F新書區旁	674	-	<0.0208	18	267
		細菌4-1	113.03.14	B1F兒童閱覽區	-	-	-	-	113
細菌4-2	113.03.14	6F自修區	-	-	-	-	235		
20203140015	臺南市柳營區圖書館	1-1	106.11.27	1F 視聽&電腦網路區	543	-	<0.0429	69	-
		細菌 1-1	106.11.27	1F 視聽&電腦網路區	-	-	-	-	1081
		細菌 1-2	106.11.27	3F 開架閱覽區	-	-	-	-	1088
		2-1	108.12.04	3F 開架閱覽區	514	-	<0.0418	13	-
		細菌2-1	108.12.04	3F 開架閱覽區	-	-	-	-	936
		細菌2-2	108.12.04	1F大廳	-	-	-	-	835
		3-1	110.12.25	3F 開架閱覽區	471	-	ND	30	-
		細菌3-1	110.12.25	3F 開架閱覽區	-	-	-	-	497

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-2	110.12.25	2F 多元文化區	-	-	-	-	887
		4-1	112.11.17	1F青少年區	522	-	ND	31	723
		細菌4-1	112.11.17	3F 開架閱覽區	-	-	-	-	821
20203140016	臺南市善化區圖書館	1-1	106.11.22	4F 自修室	617	-	<0.0426	20	-
		細菌 1-1	106.11.22	4F 自修室	-	-	-	-	650
		細菌 1-2	106.11.22	3F 服務台前	-	-	-	-	724
		細菌 1-3	106.11.22	3F 青少年閱讀區	-	-	-	-	780
		細菌 1-4	106.11.22	3F 地方文獻專區	-	-	-	-	1045
		2-1	108.12.25	4F自修室	653	-	0.0543	21	-
		細菌2-1	108.12.25	4F自修室	-	-	-	-	477
		細菌2-2	108.12.25	3F服務台前	-	-	-	-	965
		細菌2-3	108.12.25	3F青少年閱讀區	-	-	-	-	909
		細菌2-4	108.12.25	3F開架閱讀區	-	-	-	-	873
		3-1	110.11.29	3F開架閱覽區	555	-	0.02 (0.012)	40	-
		細菌3-1	110.11.29	3F開架閱覽區	-	-	-	-	1147
		細菌3-2	110.11.29	3F服務台	-	-	-	-	650
		4-1	112.11.13	3F 參考圖書區	515	-	0.02	26	731
細菌4-1	112.11.13	3F 櫃台前	-	-	-	-	471		
20203140017	臺南市新營區圖書館	1-1	106.12.12	2F 新到圖書區	452	-	ND	36	-
		細菌 1-1	106.12.12	2F 新到圖書區	-	-	-	-	457
		細菌 1-2	106.12.12	3F 閱讀區	-	-	-	-	616
		2-1	108.12.12	3F討論室前	528	-	<0.0417	24	-
		細菌2-1	108.12.12	3F討論室前	-	-	-	-	484
		細菌2-2	108.12.12	2F服務台前	-	-	-	-	412
		3-1	111.03.10	3F 討論室前	531	-	<0.0213	26	-
		細菌3-1	111.03.10	3F 討論室前	-	-	-	-	731

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-2	111.03.10	2F 服務台旁	-	-	-	-	576
20203140018	臺南市楠西區圖書館	1-1	106.11.21	1F 年度新書區	542	-	0.0701	31	-
		細菌 1-1	106.11.21	1F 年度新書區	-	-	-	-	704
		細菌 1-2	106.11.21	1F 兒童閱讀區	-	-	-	-	888
		2-1	108.09.03	1F 閱讀區	425	-	<0.0436	17	-
		細菌2-1	108.09.03	1F 閱讀區	-	-	-	-	1451
		細菌2-2	108.09.03	1F 兒童閱讀區	-	-	-	-	676
		3-1	110.10.12	1F 年度新書區	562	-	<0.0217	12	-
		細菌3-1	110.10.12	1F 年度新書區	-	-	-	-	1369
		細菌3-2	110.10.12	1F 流通服務台旁	-	-	-	-	1293
		4-1	112.10.11	1F 年度新書區	528	-	<0.218	9	367
20203140020	臺南市中西區圖書館	細菌4-1	112.10.11	2F 英語學期專區	-	-	-	-	482
		1-1	112.07.06	2F 櫃台旁	891	-	<0.0215	11	370
20203140022	張慶芳紀念圖書館	細菌 1-1	112.07.06	3F 樂齡暨報刊區	-	-	-	-	151
		1-1	112.09.07	2F 討論室旁	567	-	<0.0216	7	562
		細菌 1-1	112.09.07	3F 書庫	-	-	-	-	84
		細菌 1-2	112.09.07	1F 報章閱覽暨樂齡區	-	-	-	-	161

醫療機構

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10301140016	國立成功大學醫學院附設醫院	1-1	105.04.11	住院大樓 1F 藥局旁	681	-	0.0235	17	-
		1-2	105.04.12	門診大樓 1F 抽血櫃台	746	-	0.0377	17	-
		1-3	105.04.12	門診大樓 2F 家醫科候診區	943	-	0.0269	17	-
		細菌 1-1	105.04.12	住院大樓 11F 健檢中心	-	-	-	-	562
		細菌 1-2	105.04.12	住院大樓 1F 批價櫃台	-	-	-	-	1001
		細菌 1-3	105.04.12	住院大樓 1F 放射線診斷部	-	-	-	-	1348
		細菌 1-4	105.04.13	門診大樓 1F 服務台	-	-	-	-	650
		細菌 1-5	105.04.13	門診大樓 1F 泌尿科	-	-	-	-	724
		細菌 1-6	105.04.13	門診大樓 1F 內科一樓區	-	-	-	-	893
		細菌 1-7	105.04.13	門診大樓 2F 體檢報到處	-	-	-	-	616
		細菌 1-8	105.04.13	門診大樓 2F 小兒科	-	-	-	-	682
		細菌 1-9	105.04.13	門診大樓 3F 耳鼻喉科	-	-	-	-	536
		細菌 1-10	105.04.13	門診大樓 3F 牙科	-	-	-	-	879
		細菌 1-11	105.04.13	門診大樓 5F 成人化療區	-	-	-	-	355
		2-1	107.03.19	住院大樓 B1F 涼涼雪淇冰旁	822	0.8	<0.0428	7	-
		2-2	107.03.20	門診大樓 1F 內科候診區	945	0.9	ND	10	-
		2-3	107.03.19	門診大樓 2F 家醫科候診區	790	0.5	<0.0426	14	-
		細菌 2-1	107.03.19	住院大樓 1F 院護理站前	-	-	-	-	1082
		細菌 2-2	107.03.19	住院大樓 1F 藥局前	-	-	-	-	949
		細菌 2-3	107.03.19	住院大樓 B1F 7-11 前	-	-	-	-	616
		細菌 2-4	107.03.19	住院大樓 B1F 涼涼雪淇冰旁	-	-	-	-	484
		細菌 2-5	107.03.19	門診大樓 5F 510-517 診報到處	-	-	-	-	517
		細菌 2-6	107.03.19	門診大樓 3F 牙科門診等候區	-	-	-	-	1330

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10301140016	國立成功大學醫學院附設醫院	細菌 2-7	107.03.19	門診大樓 2F 小兒科等候區	-	-	-	-	629
		細菌 2-8	107.03.19	門診大樓 5F 化療等候區	-	-	-	-	47
		細菌 2-9	107.03.19	門診大樓 3F 皮膚科等候區	-	-	-	-	369
		細菌 2-10	107.03.19	門診大樓 2F 家醫科候診區	-	-	-	-	476
		細菌 2-11	107.03.19	門診大樓 1F X 光登記櫃台前	-	-	-	-	490
		細菌 2-12	107.03.19	門診大樓 1F 門診藥局等候區	-	-	-	-	399
		3-1	109.04.08	住院大樓B1F 民生廣場	775	1.4	ND	13	-
		3-2	109.04.13	門診大樓1F 內科	756	1.1	ND	9	-
		3-3	109.04.13	門診大樓1F 骨科內	679	0.6	ND	10	-
		細菌3-1	109.04.08	住院大樓B1F 民生廣場	-	-	-	-	589
		細菌3-2	109.04.08	住院大樓1F 藥局前	-	-	-	-	985
		細菌3-3	109.04.08	住院大樓1F 服務台前	-	-	-	-	602
		細菌3-4	109.04.08	住院大樓1F X光第二檢查室前	-	-	-	-	563
		細菌3-5	109.04.13	門診大樓1F 內科	-	-	-	-	369
		細菌3-6	109.04.13	門診大樓1F 骨科	-	-	-	-	393
		細菌3-7	109.04.13	門診大樓2F 外科	-	-	-	-	138
		細菌3-8	109.04.13	門診大樓2F 眼科	-	-	-	-	205
		細菌3-9	109.04.13	門診大樓5F 癌症多專科整合門診內	-	-	-	-	304
		細菌3-10	109.04.13	門診大樓5F成人化療區內	-	-	-	-	243
		細菌3-11	109.04.13	門診大樓3F 皮膚科內	-	-	-	-	399
		細菌3-12	109.04.13	門診大樓3F 精神科內	-	-	-	-	132
		4-1	111.04.13	門診大樓2F眼科候診區	867	0.2	ND<0.005	12	-
		4-2	111.04.14	住院大樓B1F民生廣場	756	0.7	ND<0.005	10	-
4-3	111.04.14	門診大樓1F骨科候診區	899	1.0	ND<0.005	13	-		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10301140016	國立成功大學醫學院附設醫院	細菌4-1	111.04.13	門診大樓2F眼科候診區	-	-	-	-	354
		細菌4-2	111.04.13	門診大樓2F家醫科候診區	-	-	-	-	59
		細菌4-3	111.04.13	門診大樓2F神經科候診區	-	-	-	-	47
		細菌4-4	111.04.13	門診大樓3F耳鼻喉科候診區	-	-	-	-	95
		細菌4-5	111.04.14	住院大樓B1F民生廣場	-	-	-	-	335
		細菌4-6	111.04.14	門診大樓1F骨科候診區	-	-	-	-	661
		細菌4-7	111.04.14	門診大樓1F轉介中心前	-	-	-	-	509
		細菌4-8	111.04.14	門診大樓5F成人化療區	-	-	-	-	77
		細菌4-9	111.04.14	門診大樓5F癌症門診等候區	-	-	-	-	248
		細菌4-10	111.04.14	住院大樓1F大廳	-	-	-	-	380
		細菌4-11	111.04.14	住院大樓1F腦波室前	-	-	-	-	342
		細菌4-12	111.04.14	住院大樓1F MRI前走道	-	-	-	-	348
10301140017	奇美醫療財團法人奇美醫院	1-1	104.11.17	2F 候診區	845	-	0.0263	36	-
		細菌 1-1	104.11.17	2F 候診區	-	-	-	-	1396
		細菌 1-2	104.11.17	2F 眼科三診前	-	-	-	-	1263
		細菌 1-3	104.11.17	1F 藥物諮詢室前	-	-	-	-	1118
		2-1	106.11.20	第五醫療大樓-4F 候診區	764	0.4	<0.0422	7	-
		細菌 2-1	106.11.20	第五醫療大樓-4F 候診區	-	-	-	-	1428
		細菌 2-2	106.11.20	第五醫療大樓-1F 大廳	-	-	-	-	1325
		細菌 2-3	106.11.20	第一醫療大樓-2F 諮詢台前	-	-	-	-	1373
		細菌 2-4	106.11.20	第一醫療大樓-1F 大廳	-	-	-	-	1166
		細菌 2-5	106.11.20	第三醫療大樓-1F 大廳	-	-	-	-	438
		3-1	108.09.05	2F 住院服務中心前	860	1.1	<0.0427	18	-
		細菌3-1	108.09.05	2F 住院服務中心前	-	-	-	-	1462
		細菌3-2	108.09.05	2F 白宮餐廳	-	-	-	-	458
		細菌3-3	108.09.05	第五醫療大樓2F 腹膜透析	-	-	-	-	994

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
				中心					
10301140017	奇美醫療財團法人奇美醫院	細菌3-4	108.09.05	第一醫療大樓1F手術批價處	-	-	-	-	1462
		細菌3-5	108.09.05	第三醫療大樓1F掛號批價處	-	-	-	-	304
		4-1	110.09.09	2F 住院服務中心前	773	0.6	ND	14	-
		細菌4-1	110.09.09	2F 住院服務中心前	-	-	-	-	1360
		細菌4-2	110.09.09	1F 藥局前	-	-	-	-	995
		細菌4-3	110.09.09	2F 一般及消化系統外科33診前	-	-	-	-	886
		細菌4-4	110.09.09	2F 抽血站	-	-	-	-	617
		細菌4-5	110.09.09	3F 眼科	-	-	-	-	959
		5-1	112.09.07	2F 住院服務中心前	862	1.1	<0.0215	3	1141
		細菌5-1	112.09.07	第五醫療大樓1F掛號批價區	-	-	-	-	1134
		細菌5-2	112.09.07	1F第一醫療大樓大廳	-	-	-	-	995
		細菌5-3	112.09.07	第一醫療大樓2F門診諮詢室	-	-	-	-	1439
		細菌5-4	112.09.07	1F第三醫療大樓掛號批價區	-	-	-	-	1421
10301140018	奇美醫療財團法人奇美醫院樹林院區	1-1	104.11.16	1F 兒童青少年精神科	914	-	0.0235	27	-
		細菌	104.11.16	1F 兒童青少年精神科	-	-	-	-	1338
		2-1	106.11.20	1F6診 精神科旁	823	0.4	<0.0422	23	-
		細菌2-1	106.11.20	1F6診 精神科旁	-	-	-	-	1388
		細菌2-2	106.11.20	1F掛號批價前	-	-	-	-	972
		3-1	108.09.05	1F 6號 診間旁	879	1.1	<0.0424	9	-
		細菌3-1	108.09.05	1F 6號 診間旁	-	-	-	-	907
		細菌3-2	108.09.05	1F批價、掛號櫃台前	-	-	-	-	1364
		4-1	110.09.09	1F 6號診間旁	986	0.2	ND	10	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌4-1	110.09.09	1F 6號診間旁	-	-	-	-	1228
		細菌4-2	110.09.09	1F 掛號櫃台前	-	-	-	-	1188
		5-1	112.09.08	1F診間旁	939	0.9	<0.211	5	955
		細菌5-1	112.09.08	1F掛號批價前	-	-	-	-	1121
20302140001	衛生福利部臺南醫院	1-1	106.10.05	充電區	1204	1.2	0.02	26	-
		細菌 1-1	106.10.05	充電區	-	-	-	-	875
		細菌 1-2	106.10.05	檢驗科等候區	-	-	-	-	850
		2-1	108.10.15	充電區-3	998	0.3	ND	18	-
		細菌2-1	108.10.15	充電區-3	-	-	-	-	220
20302140001	衛生福利部臺南醫院	細菌2-2	108.10.15	檢驗科等候區-8	-	-	-	-	540
		3-1	110.10.14	充電區-3	703	0.4	0.03	9	-
		細菌3-1	110.10.14	充電區-3	-	-	-	-	435
		細菌3-2	110.10.14	檢驗科等候區-8	-	-	-	-	565
		4-1	112.09.14	充電區-3	849	0.2	0.01	7	225
		細菌4-1	112.09.14	檢驗科等候區-8	-	-	-	-	440
20302140002	台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	1-1	106.11.29	1F 藥局等候區	971	0.4	<0.0427	22	-
		細菌 1-1	106.11.29	1F 藥局等候區	-	-	-	-	864
		細菌 1-2	106.11.29	2F228 診等候區	-	-	-	-	424
		細菌 1-3	106.11.29	2F 牙科櫃台前	-	-	-	-	796
		2-1	108.11.07	1F大廳藥局前	903	0.3	0.03	30	-
		細菌2-1	108.11.07	1F大廳藥局前	-	-	-	-	559
		細菌2-2	108.11.07	1F腎臟門診候診區	-	-	-	-	212
		細菌2-3	108.11.07	2F內分泌候診區	-	-	-	-	159
		3-1	110.11.18	一樓大廳領藥處	780	0.4	<0.02(0.007)	30	-
		細菌3-1	110.11.18	一樓大廳領藥處	-	-	-	-	676
		細菌3-2	110.11.18	1F大廳血壓站旁	-	-	-	-	529

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-3	110.11.18	2F 221診前	-	-	-	-	149
		4-1	112.11.08	1F 藥局前等候區	912	0.6	0.018	31	399
		細菌4-1	112.11.08	1F 103診前等候區	-	-	-	-	137
		細菌4-2	112.11.08	1F 121診前等候區	-	-	-	-	192
20302140003	台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人台南新樓醫院	1-1	106.08.28	南棟 2F 開刀房家屬等候區	953	0.6	<0.06	23	-
		細菌 1-1	106.08.28	南棟 2F 開刀房家屬等候區	-	-	-	-	884
		細菌 1-2	106.08.28	南棟 1F 掛號批價等候區	-	-	-	-	1090
		細菌 1-3	106.08.28	西棟 B1 放射科候診區	-	-	-	-	177
		2-1	108.08.19	南棟2F開刀房候診區	996	1.3	0.02	16	-
		細菌2-1	108.08.19	南棟2F開刀房候診區	-	-	-	-	65
		細菌2-2	108.08.19	南棟1F批價等候區	-	-	-	-	646
		細菌2-3	108.08.19	西棟B1放射科等候區	-	-	-	-	118
		3-1	110.09.01	2F開刀房等候區	910	0.8	<0.02	12	-
		細菌3-1	110.09.01	2F開刀房等候區	-	-	-	-	228
		4-1	112.09.13	2F手術室候診區	875	0.7	0.03	18	71
		細菌4-1	112.09.13	1F大廳	-	-	-	-	515
細菌4-2	112.09.13	1F家醫科候診區	-	-	-	-	798		
20302140003	台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人台南新樓醫院	細菌3-2	110.09.01	1F批價櫃台前	-	-	-	-	404
		細菌3-3	110.09.01	1F 24診前	-	-	-	-	560
20302140004	郭綜合醫院	1-1	106.05.08	2F 候診區	690	0.5	<0.0424	16	-
		細菌 1-1	106.05.08	2F 候診區	-	-	-	-	1194
		細菌 1-2	106.05.08	2F 婦產科等候區	-	-	-	-	394
		細菌 1-3	106.05.08	1F 大廳	-	-	-	-	616
		細菌 1-4	106.05.08	1F 急診等候區	-	-	-	-	356
		細菌 1-5	106.05.08	1F 產房等候區	-	-	-	-	1403
		2-1	108.05.14	2F218診前	957	0.3	ND	15	-
		細菌2-1	108.05.14	2F218診前	-	-	-	-	794

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-2	108.05.14	2F206診旁	-	-	-	-	458
		細菌2-3	108.05.14	2F225診前	-	-	-	-	1396
		細菌2-4	108.05.14	1F藥局前	-	-	-	-	1234
		細菌2-5	108.05.14	1F轉診中心前	-	-	-	-	1040
		3-1	110.06.07	2F候診區	871	0.4	<0.02	13	-
		細菌3-1	110.06.07	2F泌尿科候診區	-	-	-	-	620
		細菌3-2	110.06.07	2F服務台前	-	-	-	-	698
		細菌3-3	110.06.07	1F檢驗科候診區	-	-	-	-	1414
		細菌3-4	110.06.07	1F藥局前	-	-	-	-	1194
		細菌3-5	110.06.07	1F急診部	-	-	-	-	483
		4-1	112.07.05	2F家醫科候診室	884	0.3	<0.0214	9	1057
		細菌4-1	112.07.05	2F泌尿科	-	-	-	-	849
		細菌4-2	112.07.05	1F檢驗科	-	-	-	-	941
		細菌4-3	112.07.05	1F服務台前	-	-	-	-	1162
		細菌4-4	112.07.05	1F磁共振造影檢查室	-	-	-	-	785
		20302140005	奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	1-1	106.09.11	奇咖與內科走道	827	0.4	<0.06
細菌 1-1	106.09.12			奇咖與內科走道	-	-	-	-	912
細菌 1-2	106.09.12			外科與照光室走道	-	-	-	-	212
2-1	108.09.25			奇咖與內科走道	782	0.4	ND	27	-
細菌2-1	108.09.25			奇咖與內科走道	-	-	-	-	581
細菌2-2	108.09.25			服務台後方	-	-	-	-	975
細菌2-3	108.09.25			外科與照光室走到	-	-	-	-	1445
3-1	110.10.28			1F奇咖與內科走道	806	0.4	<0.05	27	-
細菌3-1	110.10.28			1F奇咖與內科走道	-	-	-	-	186
細菌3-2	110.10.28			1F服務台後方	-	-	-	-	367
細菌3-3	110.10.28			1F內分泌科	-	-	-	-	77
4-1	112.11.30			奇咖與內科走道	782	0.7	ND	14	<12

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌4-1	112.11.30	服務台後方	-	-	-	-	379
		細菌4-2	112.11.30	外科與照光室走道	-	-	-	-	186
20302140006	台灣基督長老教會新樓醫療財團 法人麻豆新樓醫院	1-1	106.08.28	醫療大樓 2F 內科候診區	672	0.4	ND	33	-
		細菌 1-1	106.08.28	醫療大樓 2F 內科候診區	-	-	-	-	919
		細菌 1-2	106.08.28	馬雅各大樓 2F 牙科候診區	-	-	-	-	642
		2-1	108.07.10	馬雅各2F門診等候區	654	0.3	ND	17	-
		細菌2-1	108.07.10	馬雅各2F門診等候區	-	-	-	-	88
		細菌2-2	108.07.10	馬雅各1F服務台前	-	-	-	-	147
		3-1	110.09.01	馬雅各2F門診等候區	655	0.3	<0.02	8	-
		細菌3-1	110.09.01	馬雅各2F門診等候區	-	-	-	-	392
		細菌3-2	110.09.01	馬雅各1F服務台前	-	-	-	-	443
20302140007	臺南市立安南醫院-委託中國醫 藥大學興建經營	1-1	106.05.17	第一醫療大樓 2F 內科門診 區	969	0.5	<0.06	40	-
		細菌 1-1	106.05.17	第一醫療大樓 2F 內科門診 區	-	-	-	-	695
		細菌 1-2	106.05.17	第一醫療大樓 1F 批價領藥 等候區	-	-	-	-	247
		細菌 1-3	106.05.17	第一醫療大樓 3F 通廊	-	-	-	-	961
		細菌 1-4	106.05.17	第二醫療大樓 2F 中醫候診 區	-	-	-	-	595
		2-1	108.07.18	1F心臟科走道	878	0.3	ND	21	-
		2-2	108.07.18	2F胸腔科候診區	869	0.4	0.03	12	-
		細菌2-1	108.07.18	1F心臟科走道	-	-	-	-	994
		細菌2-2	108.07.18	2F胸腔科候診區	-	-	-	-	794
		細菌2-3	108.07.18	1F服務台前	-	-	-	-	576
		細菌2-4	108.07.18	B1民生廣場	-	-	-	-	829
		細菌2-5	108.07.18	3F眼科候診區	-	-	-	-	147
20302140007	臺南市立安南醫院-委託中國醫 藥大學興建經營	細菌2-6	108.07.18	第二大樓2F中醫候診區	-	-	-	-	441
		細菌2-7	108.07.18	第三大樓1F大廳	-	-	-	-	1265

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		3-1	110.04.07	第一醫療大樓 3F 整形外科	763	0.6	<0.005	35	-
		3-2	110.04.07	第三醫療大樓 1F 大廳	615	0.4	<0.02	38	-
		細菌3-1	110.04.07	第一醫療大樓3F 整形外科	-	-	-	-	451
		細菌3-2	110.04.07	第三醫療大樓 1F 大廳	-	-	-	-	216
		細菌3-3	110.04.07	第一醫療大樓 2F 胸腔科候診區	-	-	-	-	458
		細菌3-4	110.04.07	第一醫療大樓 1F 心臟科候診區	-	-	-	-	555
		細菌3-5	110.04.07	第一醫療大樓 1F 大廳	-	-	-	-	418
		細菌3-6	110.04.07	第一醫療大樓B1F民生廣場	-	-	-	-	285
		細菌3-7	110.04.07	第二醫療大樓2F中醫門診候診區	-	-	-	-	236
		4-1	112.05.11	1F 一般外科等候區	710	0.4	<0.02	28	266
		4-2	112.05.11	1F掛號&批價等候區	833	0.4	ND	28	361
		細菌4-1	112.05.11	B1F民生廣場	-	-	-	-	505
		細菌4-2	112.05.11	2F泌尿科候診區	-	-	-	-	162
		細菌4-3	112.05.11	3F整形外科候診區	-	-	-	-	223
		細菌4-4	112.05.11	1F五官科門診候診區	-	-	-	-	342
		細菌4-5	112.05.11	2F婦科候診區	-	-	-	-	497
		細菌4-6	112.05.11	1F體檢科候診區	-	-	-	-	266
		20302140008	衛生福利部嘉南療養院	1-1	106.11.07	七診前候診區	560	0.5	0.02
細菌 1-1	106.11.07			七診前候診區	-	-	-	-	190
細菌 1-2	106.11.07			領藥櫃台候診區	-	-	-	-	1100
2-1	108.10.15			七診前候診區	598	0.4	0.02	18	-
細菌2-1	108.10.15			七診前候診區-5	-	-	-	-	725
細菌2-2	108.10.15			領藥櫃檯候診區-8	-	-	-	-	615
20302140008	衛生福利部嘉南療養院	3-1	110.10.13	七診前候診區-5	520	0.3	0.02	20	-
		細菌3-1	110.10.13	七診前候診區-5	-	-	-	-	595

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-2	110.10.13	領藥櫃台候診區-8	-	-	-	-	630
		3-1	110.10.13	七診前候診區-5	520	0.3	0.02	20	-

政府機關辦公場所

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10401140017	內政部移民署南區事務大隊臺南市第一服務站	1-1	105.06.07	等待區	605	-	ND	16	-
		2-1	107.05.30	民眾等候區	602	-	<0.06	26	-
		3-1	109.04.20	哺乳室前	490	-	0.02	18	-
		4-1	111.05.19	2F 民眾等候區	742	-	0.02	30	-
10401140018	內政部移民署南區事務大隊臺南市第二服務站	1-1	105.06.07	3 號窗口	655	-	0.01	17	-
		2-1	107.05.31	民眾等候區	760	-	<0.06	25	-
		3-1	109.03.16	1F大廳	439	-	0.06	23	-
		4-1	111.05.19	1F 閱讀區	552	-	<0.02	40	-
10401140038	衛生福利部中央健康保險署南區業務組	1-1	105.04.12	1F 20 號櫃台前	530	-	0.0324	37	-
		2-1	107.03.07	1F 大廳	489	-	<0.0420	37	-
		3-1	109.03.30	1F服務檯前	606	-	<0.0426	26	-
		4-1	111.03.21	1F顧客服務科大廳	542	-	0.0213	10	-
10401140055	勞動部勞工保險局臺南市辦事處	1-1	105.02.22	1F 大廳	731	-	0.021	46	-
		2-1	107.03.06	1F 大廳	743	-	0.0472	42	-
		3-1	109.04.14	1F綜合服務櫃台前	506	-	ND	59	-
		4-1	111.04.12	1F民眾等候區	754	-	<0.0216	27	-
10401140056	勞動部勞工保險局臺南市第二辦事處	1-1	105.02.22	1F 大廳	548	-	0.021	60	-
		2-1	107.03.06	1F 大廳	589	-	<0.0426	46	-
		3-1	109.04.14	1F志工服務台旁	444	-	ND	33	-
		4-1	112.04.13	1F志工服務台旁	621	-	<0.0214	38	-
10401140069	財政部南區國稅局	1-1	104.07.20	8F 出納股前	598	-	ND	14	-
		2-1	106.07.05	8F 秘書室檔案閱覽處	585	-	<0.043	12	-
		3-1	108.06.27	8F檔案閱讀處	688	-	0.0434	8	-
		4-1	110.07.26	8F檔案閱讀處	621	-	<0.0218	11	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		5-1	112.07.17	8F檔案閱讀處	533	-	<0.0215	4	-
公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10402140014	臺南市政府 (永華市政中心)	1-1	104.03.03	1F 大廳	490	-	ND	58	-
		1-2	104.03.03	2F 經濟發展局工商行政科	674	-	0.0279	39	-
		1-3	104.03.03	8F 勞工局職訓就服中心	888	-	0.0448	39	-
		2-1	106.03.13	1F 大廳	602	-	<0.0422	53	-
		2-2	106.03.14	2F 經濟發展局工商行政科	630	-	<0.0424	26	-
		2-3	106.03.14	8F 勞工局職訓就服中心	589	-	<0.0423	24	-
		3-1	108.05.06	1F聯合服務中心櫃台前	701	-	<0.0424	12	-
		3-2	108.05.06	2F經濟發展局工商行政科	719	-	<0.0431	16	-
		3-3	108.05.07	8F 勞工局職訓就服中心	627	-	<0.0428	21	-
		4-1	110.07.28	1F 聯合服務中心	559	-	ND	60	-
		4-2	110.07.28	2F經濟發展局工商行政科	711	-	ND	16	-
		4-3	110.07.28	2樓工務局-建築管理科	727	-	<0.0216	12	-
5-1	112.06.12	1F西側大廳	533	-	<0.02	12	-		
10402140015	臺南市政府 (民治市政中心)	1-1	104.08.26	一樓展示廳	358	-	ND	20	-
		2-1	106.11.07	一樓展示廳	474	-	0.02	29	-
		3-1	108.06.10	一樓展示廳	451	-	0.02	22	-
		4-1	110.09.23	一樓展示廳	519	-	0.03	30	-
		5-1	112.06.15	一樓展示廳	491	-	ND	17	-
10403140014	臺南市政府環境保護局	1-1	104.04.14	1F 大廳	474	-	<0.0217	39	-
		2-1	106.03.30	1F 環保服務中心旁	550	-	ND	60	-
		3-1	108.05.27	1F大廳	560	-	<0.0432	19	-
		4-1	110.12.09	1F大廳	613	-	ND	31	-

鐵路車站

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
10501140020	臺灣鐵路新營車站	1-1	105.03.15	自動售票機前	535	0.4	<0.0207	54	-
		2-1	107.03.21	自動售票機前	538	1.0	ND	24	-
		3-1	109.04.21	1F自動售票機前	484	0.7	ND	17	-
		4-1	111.04.18	1F自動售票機前	477	1.0	<0.021	42	-
10501140021	臺灣鐵路臺南車站	1-1	105.08.07	後站候車大廳	531	1.9	0.0268	38	-
		2-1	107.06.05	後站候車大廳	679	0.4	0.0429	33	-
		3-1	109.06.29	1F售票處前	635	0.6	ND	23	-
		4-1	112.06.20	1F服務台前	546	0.5	<0.0216	9	-
10502140007	臺灣高速鐵路臺南站	1-1	105.08.15	1F大廳	549	0.6	0.04	16	-
		1-2	105.08.15	1F大廳	589	0.6	0.04	20	-
		2-1	107.06.27	1F服務台旁	588	0.1	<0.06	31	-
		2-2	107.06.27	2F非付費區	578	0.2	<0.06	31	-
		3-1	109.05.21	1F服務台旁	557	0.3	ND	13	-
		3-2	109.05.21	2F閘門前	541	0.1	ND	18	-
		4-1	111.05.11	1F大廳	372	0.3	-	6	-
		4-2	111.05.11	2F閘門前	467	0.6	-	12	-

商場

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
11003140010	新光三越(臺南中山店)	1-1	105.01.13	13F 服務台後	660	1	0.0623	10	-
		1-2	105.01.13	B1F iStore 專櫃前	523	0.9	<0.0215	30	-
		1-3	105.01.14	3F sisley 護膚室前	480	1.3	0.0572	29	-
		2-1	107.03.01	13F 活動大廳	606	0.6	<0.0424	14	-
		2-2	107.03.01	11F 迪卡農旁	546	0.7	0.0458	17	-
		2-3	107.03.01	5F 克萊亞前	568	0.3	<0.0423	16	-
		3-1	109.02.03	13F特賣會旁	572	0.8	<0.0424	14	-
		3-2	109.02.03	6F ESPRIT專櫃前	520	0.3	ND	8	-
		3-3	109.02.03	3F SISLEY旁	556	1.0	<0.0417	17	-
		4-1	112.02.01	8F CASHIER旁	560	0.6	ND	10	-
4-2	112.02.01	4F AMERICAN前	580	0.8	<0.021	12	-		
11003140011	新光三越(臺南西門店)	1-1	105.02.01	6F 空橋	529	0.5	ND	14	-
		1-2	105.02.01	4F 收銀台旁	564	1.8	0.023	18	-
		1-3	105.02.02	1F 萬寶龍前廣場	498	1.3	ND	10	-
		1-4	105.02.02	2F Timberland 專櫃前	549	0.4	0.0215	13	-
		2-1	106.12.25	1F MONTBLANC 前	656	1.6	<0.042	32	-
		2-2	106.12.25	6F shabusato	910	2.9	<0.0424	34	-
		2-3	106.12.25	B2F B 區	835	2.9	<0.0425	32	-
		2-4	106.12.25	4F XING 專櫃旁	703	2.5	<0.0422	35	-
		3-1	109.01.09	4Folivo專櫃旁	629	2.0	<0.0424	10	-
		3-2	109.01.09	6F麥當勞旁	673	1.3	<0.0419	18	-
		3-3	109.01.10	1F BMW專櫃旁	691	1.8	<0.0422	19	-
		3-4	109.01.10	GF GUCCI旁	548	1.3	<0.4200	21	-
4-1	111.12.21	6F 澳們打邊爐前	658	1.6	0.0296	22	-		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
11003140011	新光三越(臺南西門店)	4-2	111.12.21	4F olive櫃前	642	1.1	<0.0212	20	-
		4-3	111.12.22	3F TAN LUCIANA前	669	1.0	0.0215	20	-
		4-4	111.12.22	B1F Fairy惠而麗櫃旁	628	0.8	<0.021	19	-
11003140021	遠東百貨(臺南大遠百)	1-1	105.03.14	B2F 湯姆熊專櫃前	661	1.6	<0.02	20	-
		1-2	105.03.15	5F Levi's 專櫃前方通道	575	1.3	<0.02	20	-
		1-3	105.03.16	5F ROYAL 專櫃前方走道	541	1.2	0.02	29	-
		2-1	107.03.29	2F ANGEL-14	552	0.8	0.07	18	-
		2-2	107.03.29	5F 意境步道-47	478	0.6	0.06	19	-
		2-3	107.03.30	6F DYSON-53	479	0.5	0.05	18	-
		3-1	109.03.18	2F U're專櫃前	648	1.1	<0.0424	5	-
		3-2	109.03.18	5F NIKE旁	502	0.6	<0.0423	17	-
		3-3	109.03.18	6F顧客服務中心前	539	1.2	<0.0424	45	-
		4-1	111.01.10	2F U're-23	594	1.5	ND	23	-
		4-2	111.01.10	5F NIKE-6	709	1.5	ND	15	-
		4-3	111.01.10	6F 客戶服務中心-2	725	0.6	0.03	11	-
11004140046	家樂福中華店	1-1	104.11.27	B1 腳踏車區前	676	2.2	ND	37	-
		1-2	104.11.27	B1 書籍區前	493	2.9	ND	28	-
		2-1	107.01.02	兒童收銀檯前	732	3.3	ND	46	-
		2-2	107.01.02	熟食區	771	3.8	ND	46	-
		3-1	109.01.02	B1收銀線旁	790	3.5	<0.05(0.02)	16	-
		3-2	109.01.02	B2樂齡專區前	770	3.7	<0.05(0.02)	13	-
		4-1	110.12.27	B1F 家電	539	1.1	<0.02(0.010)	18	-
		4-2	110.12.27	B1F 收銀線	645	2.1	<0.02(0.015)	15	-
		5-1	112.12.25	B1F顧客服務台	706	2.4	<0.02	19	-
		5-2	112.12.25	B1F收銀線	719	2.6	<0.02	17	-
11004140047	家樂福新營店	1-1	105.04.07	1F 書籍區	546	0.1	0.0301	27	-
		1-2	105.04.08	B1F 16 號收銀台	598	1.2	0.0294	25	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		2-1	107.05.21	1F 文具圖書區	651	0.8	ND	28	-
		2-2	107.05.21	B1 收銀線	684	1.8	ND	28	-
11004140047	家樂福新營店	3-1	109.05.18	1F中走	593	0.3	<0.05(0.03)	11	-
		3-2	109.05.18	B1F收銀線旁	664	0.9	<0.05(0.03)	10	-
		4-1	112.03.16	B1F收銀線旁	612	1.0	<0.017	25	-
11004140048	家樂福安平店	1-1	105.01.07	1F 9 號收銀台旁	757	0.3	ND	24	-
		1-2	105.01.07	1F 雜貨區	674	0.4	ND	23	-
		1-3	105.01.08	B1F 寢具區	937	2.3	ND	18	-
		2-1	107.01.10	1F 收銀線	620	0.9	ND	36	-
		2-2	107.01.10	B1 寢具區	638	1.3	ND	26	-
		3-1	109.02.06	1F 7號收銀線旁	577	0.3	<0.05(0.03)	33	-
		3-2	109.02.06	B1F 41 走道書區	571	0.8	<0.05(0.03)	17	-
		4-1	112.01.30	1F 7號櫃台前	717	0.9	0.0327	32	-
11004140049	家樂福中正店	1-1	104.11.25	B1 18 號收銀台前	503	0.3	ND	22	-
		1-2	104.11.25	B1 自助包裝區	501	0.5	<0.0218	21	-
		2-1	107.01.03	B1 顧客休息區	563	0.7	ND	74	-
		2-2	107.01.03	B1 收銀線	604	0.8	ND	56	-
		3-1	108.12.30	1F家電區	599	0.3	ND	23	-
		3-2	108.12.30	B1收銀線	685	0.5	ND	11	-
		4-1	110.12.28	1F 服務中心前	630	0.7	<0.02(0.012)	30	-
		4-2	110.12.28	B1F 收銀線外	639	0.5	<0.02(0.013)	18	-
11004140050	家樂福仁德店	1-1	105.01.11	2F 家電冷氣區	629	0.7	<0.0231	30	-
		1-2	105.01.11	1F 收銀區	535	0.6	<0.0218	26	-
		2-1	107.01.12	1F 收銀線	606	0.4	<0.06	31	-
		2-2	107.01.12	1F 寵物食品	572	0.5	ND	27	-
		3-1	109.02.10	1F 24號收銀線旁	600	0.5	<0.05(0.03)	13	-
		3-2	109.02.10	2F書區	567	0.5	<0.05(0.03)	27	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		4-1	112.03.16	1F 收銀區	675	0.5	<0.0168	24	-
		4-1	112.04.24	2F 遊戲間	653	0.6	<0.02	13	-
11004140081	大潤發臺南店	1-1	105.02.16	B1F 結帳區	605	0.8	<0.0207	19	-
		1-2	105.02.16	1F 家電洗衣機區	545	0.1	0.0224	26	-
		2-1	107.01.30	B1F 山頂鳥旁	944	3.3	<0.0419	11	-
		2-2	107.01.30	B1F 服務台旁	992	1.1	<0.0420	16	-
		3-1	109.03.03	B1F 13號收銀線旁	891	1.2	<0.05(0.02)	10	-
		3-2	109.03.03	B1F 9號收銀線旁	862	1.3	<0.05(0.02)	20	-
		4-1	111.05.05	1F 文具用品	607	0.4	ND<0.005	17	-
		4-2	111.05.05	B1 收銀線	799	0.5	ND<0.005	18	-
11004140082	大潤發安平店	1-1	105.02.18	2F 女裝區	450	0.9	ND	38	-
		1-2	105.02.18	1F 收銀臺	540	0.6	ND	51	-
		2-1	107.02.02	2F 零食區	471	0.4	<0.0414	26	-
		2-2	107.02.02	1F 收銀櫃旁	530	0.6	<0.0416	39	-
11004140083	大潤發佳里店	1-1	105.02.26	1 樓 C 區	517	0.6	0.0263	28	-
		1-2	105.02.26	1F 13 號收銀台	591	1.6	0.03	24	-
		2-1	107.01.31	1F 家電區	675	0.3	ND	14	-
		2-2	107.01.31	1F4 號收銀檯前	545	1.2	<0.0419	20	-
		3-1	109.03.23	1F 收銀線旁	556	0.3	ND	35	-
		3-2	109.03.23	1F 中央走道	578	0.4	ND	27	-
		4-1	111.05.26	1F 收銀線	540	<0.08	<0.005	28	-
		4-2	111.05.26	1F 文具用品區	519	0.1	<0.005	12	-
1004140092	好市多臺南店	1-1	105.04.15	3F 201 走道旁	908	0.6	0.0231	21	-
		1-2	105.04.16	1F 麵包區	658	0.6	0.0583	16	-
		2-1	107.06.06	3F 生活用品區	805	1.4	0.0489	23	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		2-2	107.06.06	1F 18 號收銀台前	826	1.6	0.0426	16	-
		3-1	109.05.04	3F 床單套組區	560	0.4	<0.0431	7	-
1004140092	好市多臺南店	3-2	109.05.05	1F熟食區旁	613	0.9	<0.0427	24	-
		4-1	112.02.22	1F賣場收銀檯旁	775	2.2	0.02	19	-
		4-2	112.02.22	3F賣場310貨架旁	870	1.6	<0.011	11	-
11004140113	愛買臺南店	1-1	105.04.27	電視牆區	560	0.1	0.01	19	-
		1-2	105.05.12	5 號收銀台	469	0.6	0.06	10	-
		2-1	107.06.04	2F 內衣區-11	526	0.3	0.02	26	-
		2-2	107.06.04	13 號收銀台-26	641	0.3	0.01	25	-
		3-1	109.06.22	2F 內衣區-6	497	0.3	ND	9	-
		3-2	109.06.22	收銀區-17	432	0.2	0.01	16	-
		4-1	111.05.18	2F 內衣區-6	564	2.5	<0.01	18	-
4-2	111.05.18	收銀區-17	649	0.3	<0.02	10	-		
21003140001	高青開發股份有限公司(FOCUS 時尚流行館)	1-1	106.11.23	4F STARTSTAR 專櫃前	559	0.5	0.055	22	-
		1-2	106.11.24	5F JOHN HEMRY前	571	1.1	<0.0418	14	-
		2-1	109.01.02	2F小米專櫃前	531	1.5	<0.0415	13	-
		2-2	109.01.02	10F 小XM旋轉麻辣鍋前	590	1.0	<0.0421	55	-
		3-1	112.12.06	7F Joy&Ray櫃旁	536	9	<0.0213	11	-
		3-2	112.12.06	8F 喬義思旁	564	1.4	<0.0209	22	-
21003140002	德先股份有限公司(德安百貨)	1-1	106.10.30	6F 鍵盤屋前	722	0.2	<0.0428	19	-
		1-2	106.10.30	9F3號出入口前	675	0.5	<0.0426	27	-
		1-3	106.10.31	B1F美食區	549	0.8	<0.0421	18	-
		2-1	108.08.07	6F昂路名鞋館前	548	1.1	ND	16	-
		2-2	108.08.07	9F騎士堡公告區	665	0.5	ND	8	-
		2-3	108.08.08	B1F休息區前	514	1.3	ND	6	-
		3-1	110.07.28	2F 挑高區旁	567	1.2	0.0552	28	-
		3-2	110.07.28	3F 挑高區旁	714	1.3	0.0382	22	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
21003140003	南紡流通事業股份有限公司(南紡購物中心)	1-1	106.10.02	B1F 美食區	595	3.1	0.0736	21	-
		1-2	106.10.02	2F行動辦公室旁	546	0.8	<0.043	10	-
		1-3	106.10.02	3F南側綠色拱門旁	639	0.8	<0.0428	21	-
		1-4	106.10.02	5F 夢想舞台	537	0.9	<0.0427	13	-
21003140003	南紡流通事業股份有限公司(南紡購物中心)	2-1	108.11.25	2F gd shop專櫃前	641	0.9	ND	26	-
		2-2	108.11.25	3F native專櫃前	605	0.9	ND	15	-
		2-3	108.11.26	B1凱林鐵板燒前	650	2.0	ND	22	-
		2-4	108.11.26	5F Mr.Onion天蔥牛排前	690	1.2	ND	21	-
		3-1	110.11.22	A1館 2F ZARA專櫃旁	634	0.8	ND	11	-
		3-2	110.11.22	A1館 B1F用餐區	765	1.7	<0.0211	12	-
		3-3	110.11.22	A2館 B1F休息區	622	0.7	ND	7	-
21003140004	新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司二館	1-1	106.11.25	1F 顧客諮詢台旁	674	0.9	<0.0417	24	-
		2-1	109.01.10	1F服務台旁	556	1.8	<0.0419	24	-
		3-1	111.12.20	1F Li-Ning櫃旁	590	0.3	<0.0208	18	-
21003140005	林百貨	1-1	106.08.30	4F 林聚點空間	680	1.0	<0.0433	32	-
		2-1	108.09.02	4F 林聚點空間	649	0.6	<0.043	32	-
		3-1	110.10.29	4F 展覽區	689	0.5	ND	13	-
		4-1	112.11.14	4F 紅氣球旁	805	1.0	<0.0211	13	-
21003140006	遠東百貨股份有限公司台南分公司(大遠百娛樂城)	1-1	106.12.07	香草工坊前	561	0.9	0.03	28	-
		2-1	109.01.13	4F斑鳩的窩前	489	0.4	<0.0418	14	-
		3-1	111.01.10	4F斑鳩的窩前	540	0.9	0.03	15	-
21004140002	家樂福新仁店	1-1	109.03.02	B1F收銀線旁	565	0.6	<0.05(0.02)	16	-
		1-2	109.03.03	B1F寢具中走	569	0.7	<0.05(0.02)	11	-
		2-1	112.01.30	B1F 1號櫃台前	583	1.0	ND	21	-
21003140007	臺南三井OUTLET購物中心	1-1	111.04.26	1F 導覽牌	694	<0.1	ND	19	-
		1-2	111.04.26	2F Whittard	562	0.1	<0.01	26	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (μg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		1-3	111.04.26	2F Adidas	586	0.1	ND	21	-
		1-4	111.04.26	3F 黛安芬	696	0.2	ND	11	-

博物館

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20204140001	國立台灣文學館	1-1	106.10.05	兒童文學書房	672	-	0.02	23	-
		細菌 1-1	106.10.05	兒童文學書房	-	-	-	-	280
		細菌 1-2	106.10.05	圓形舞台前	-	-	-	-	400
		細菌 1-3	106.10.05	展覽室 E	-	-	-	-	160
		細菌 1-4	106.10.05	B1 圖書閱覽區	-	-	-	-	70
		2-1	108.10.17	2-兒童文學書房	723	0.2	0.04	12	-
		細菌2-1	108.10.17	2-兒童文學書房	-	-	-	-	180
		細菌2-2	108.10.17	7-圓形舞台前	-	-	-	-	10
		細菌2-3	108.10.17	17-277展覽室E	-	-	-	-	90
		細菌2-4	108.10.17	8-B1圖書閱覽區	-	-	-	-	15
		3-1	110.10.13	文學沙龍-2	683	-	0.02	5	-
		細菌3-1	110.10.13	文學沙龍-2	-	-	-	-	165
		細菌3-2	110.10.13	277展覽室E-17	-	-	-	-	180
		細菌3-3	110.10.13	服務台-7	-	-	-	-	460
		細菌3-4	110.10.13	B1F圖書閱覽區-8	-	-	-	-	35
		4-1	112.09.14	服務台-7	514	-	0.02	2	195
		細菌4-1	112.09.14	文學沙龍-2	-	-	-	-	500
細菌4-2	112.09.14	展覽室E-19	-	-	-	-	845		
細菌4-3	112.09.14	B1F圖書閱覽區	-	-	-	-	385		
20204140002	國立臺灣歷史博物館	1-1	106.04.13	1F 服務台	551	-	<0.06	41	-
		2-1	106.04.26	2F228影片觀賞區	550	-	<0.06	27	-
		細菌 1-1	106.04.14	1F 服務台	-	-	-	-	112
		細菌 1-2	106.04.26	2F228 影片觀賞區	-	-	-	-	159
		細菌 1-3	106.04.14	4F 第二特展室	-	-	-	-	106

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 1-4	106.04.14	4F 第一特展室	-	-	-	-	136
		細菌 1-5	106.04.14	2F 異文化區	-	-	-	-	29
		細菌 1-6	106.04.14	2F 多元文化區	-	-	-	-	254
		細菌 1-7	106.04.14	2F 宜蘭廳	-	-	-	-	118
		細菌 1-8	106.04.14	1F 手撐船區	-	-	-	-	65
		細菌 1-9	106.04.14	1F 兒童廳	-	-	-	-	100
		細菌 1-10	106.04.14	1F 時光車站前	-	-	-	-	35
		2-1	108.03.14	1F兒童餐廳	573	-	0.02	25	-
		2-2	108.03.14	4F第二特展室前走廊	557	-	<0.015	29	-
		細菌2-1	108.03.15	1F兒童廳	-	-	-	-	147
		細菌2-2	108.03.15	4F第二特展室前走廊	-	-	-	-	147
		細菌2-3	108.03.15	1F大廳走道	-	-	-	-	118
		細菌2-4	108.03.15	1F展場大廳	-	-	-	-	135
		細菌2-5	108.03.15	4F第二特展室	-	-	-	-	77
		細菌2-6	108.03.15	4F第一特展室北側	-	-	-	-	118
		細菌2-7	108.03.15	4F第一特展室南側	-	-	-	-	71
		細菌2-8	108.03.15	2F常設展區南側	-	-	-	-	124
		細菌2-9	108.03.15	2F常設展區東側	-	-	-	-	59
		細菌2-10	108.03.15	2F常設展區北側	-	-	-	-	53
		3-1	110.11.16	1F 兒童廳出口前	520	-	0.11	23	-
		3-2	110.11.16	1F 服務台前	530	-	0.05	19	-
		細菌3-1	110.11.16	1F 兒童廳出口前	-	-	-	-	211
		細菌3-2	110.11.16	1F 服務台前	-	-	-	-	248
		細菌3-3	110.11.16	1F 兒童廳內	-	-	-	-	386
		細菌3-4	110.11.16	1F 博物館商店前	-	-	-	-	125
		細菌3-5	110.11.16	2F台灣交會之島前	-	-	-	-	59
		細菌3-6	110.11.16	2F 文化的交織前	-	-	-	-	131

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-7	110.11.16	2F民間信仰前	-	-	-	-	155
		細菌3-8	110.11.16	2F宜蘭座前	-	-	-	-	162
		細菌3-9	110.11.16	4F第二特展室前	-	-	-	-	291
		細菌3-10	110.11.16	4F第一特展室前	-	-	-	-	71
		4-1	112.12.07	1F團體導覽回收處	582	-	0.08	21	819
		4-2	112.12.07	1F服務台	587	-	0.02	22	316
		細菌4-1	112.12.07	1F圓形劇場	-	-	-	-	143
		細菌4-2	112.12.07	1F時光車站前	-	-	-	-	254
		細菌4-3	112.12.07	1F兒童廳	-	-	-	-	137
		細菌4-4	112.12.07	2F台灣論壇	-	-	-	-	180
		細菌4-5	112.12.07	黃虎旗前	-	-	-	-	95
		細菌4-6	112.12.07	塗整厝前	-	-	-	-	155
		細菌4-7	112.12.07	2F斯土斯民前	-	-	-	-	77
		細菌4-8	112.12.07	4F2號特展室前	-	-	-	-	35
20204140003	奇美博物館	1-1	106.09.28	1F 大廳售票處	734	-	<0.06	18	-
		1-2	106.09.28	1F 西兵器廳	838	-	<0.06	15	-
		1-3	106.09.30	3F工作坊	652	-	<0.06	22	-
		細菌 1-1	106.09.29	1F 西兵器廳	-	-	-	-	335
		細菌 1-2	106.09.29	1F 東兵器廳	-	-	-	-	141
		細菌 1-3	106.09.29	1F 羅丹廳	-	-	-	-	100
		細菌 1-4	106.09.29	1F 動物廳	-	-	-	-	212
		細菌 1-5	106.09.29	1F 雕刻大道	-	-	-	-	247
		細菌 1-6	106.09.29	1F 展廳入口	-	-	-	-	364
		細菌 1-7	106.09.29	1F 服務台	-	-	-	-	582
		細菌1-8	106.09.29	1F大廳售票處	-	-	-	-	388
		細菌1-9	106.09.29	1F特展室	-	-	-	-	182
		細菌1-10	106.09.29	3F廊道六	-	-	-	-	482

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌1-11	106.09.29	3F禮品部	-	-	-	-	641
		細菌1-12	106.09.29	3F展廳出口	-	-	-	-	112
		細菌1-13	106.09.29	3F西藝術廳	-	-	-	-	206
		細菌1-14	106.09.29	3F東藝術廳	-	-	-	-	165
		細菌1-15	106.09.29	3F20世紀廳	-	-	-	-	135
		細菌1-16	106.09.29	3F東樂器廳	-	-	-	-	100
		細菌1-17	106.09.29	3F西樂器廳	-	-	-	-	335
		2-1	108.09.26	1F展示廳入口	760	-	ND	12	-
		2-2	108.09.26	1F西兵器展廳	802	-	ND	5	-
		2-3	108.09.27	2F豐收廳走廊	688	-	ND	26	-
		細菌2-1	108.09.27	1F展示廳入口	-	-	-	-	459
		細菌2-2	108.09.27	1F西兵器展廳	-	-	-	-	100
		細菌2-3	108.09.27	2F豐收廳走廊	-	-	-	-	476
		細菌2-4	108.09.27	1F車兵器廳	-	-	-	-	94
		細菌2-5	108.09.27	1F羅丹廳	-	-	-	-	71
		細菌2-6	108.09.27	1F雕刻大道東	-	-	-	-	71
		細菌2-7	108.09.27	1F動物廳	-	-	-	-	229
		細菌2-8	108.09.27	1F大廳北	-	-	-	-	376
		細菌2-9	108.09.27	1F大廳南	-	-	-	-	229
		細菌2-10	108.09.28	2F大廳北	-	-	-	-	882
		細菌2-11	108.09.28	2F西藝術廳	-	-	-	-	359
		細菌2-12	108.09.28	2F二十世紀	-	-	-	-	441
		細菌2-13	108.09.28	2F樂器走廊	-	-	-	-	641
		細菌2-14	108.09.28	2F東樂器	-	-	-	-	494
		細菌2-15	108.09.28	2F東藝術	-	-	-	-	618
		3-1	110.09.23	1F大廳售票處前	68	-	<0.02	10	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		3-2	110.09.23	1F 西兵器廳	608	-	<0.02	6	-
		3-3	110.09.23	2F 大廳北側	723	-	<0.02	13	-
		細菌3-1	110.09.23	1F 大廳售票處前	-	-	-	-	279
		細菌3-2	110.09.23	1F 西兵器廳	-	-	-	-	131
		細菌3-3	110.09.23	1F 雕刻大道前	-	-	-	-	41
		細菌3-4	110.09.23	1F 動物廳西	-	-	-	-	65
		細菌3-5	110.09.23	1F 動物廳東	-	-	-	-	279
		細菌3-6	110.09.23	1F 雕刻大道後	-	-	-	-	83
		細菌3-7	110.09.23	1F 東兵器廳	-	-	-	-	35
		細菌3-8	110.09.23	1F 羅丹廳	-	-	-	-	83
		細菌3-9	110.09.23	1F 大廳北	-	-	-	-	150
		細菌3-10	110.09.23	2F 廊道六	-	-	-	-	223
		細菌3-11	110.09.23	2F 展廳出口	-	-	-	-	210
		細菌3-12	110.09.23	2F 東藝術廳	-	-	-	-	71
		細菌3-13	110.09.23	2F 二十世紀	-	-	-	-	65
		細菌3-14	110.09.23	2F 自動樂器入口	-	-	-	-	168
		細菌3-15	110.09.23	2F 大廳北側	-	-	-	-	524
		4-1	112.09.21	1F 大廳北側	753	-	0.02	10	392
		4-2	112.09.21	1F 西兵器廳	736	-	0.04	4	113
		4-3	112.09.21	2F 大廳南側	769	-	0.02	7	-
		細菌4-1	112.09.21	1F 大廳售票處前					360
		細菌4-2	112.09.21	1F 雕刻大道前					216
		細菌4-3	112.09.21	1F 動物廳西					101
		細菌4-4	112.09.21	1F 動物廳東					119
		細菌4-5	112.09.21	1F 東兵器廳					59
		細菌4-6	112.09.21	1F 羅丹廳					71
		細菌4-7	112.09.21	1F 大廳北					210

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌4-8	112.09.21	1F特展入口					411
		細菌4-9	112.09.21	2F大廳南側					314
		細菌4-10	112.09.21	2F展廳出口					522
		細菌4-11	112.09.21	2F西藝術廳					143
		細菌4-12	112.09.21	2F東藝術廳					118
		細菌4-13	112.09.21	2F自動樂器入口					143
		細菌4-14	112.09.21	2F二十世紀					71
		細菌4-15	112.09.21	2F西樂器					101
20204140004	樹谷生活科學館	1-1	106.11.30	B1 動物廳	514	-	ND	5	-
		細菌 1-1	106.12.01	B1 動物廳	-	-	-	-	411
		細菌 1-2	106.12.01	1F 服務台	-	-	-	-	651
		2-1	108.12.04	1F科學廳	564	-	ND	9	-
		細菌2-1	108.12.04	1F科學廳	-	-	-	-	476
		細菌2-2	108.12.04	B1糖廊	-	-	-	-	524
		3-1	110.09.28	1F 科技廳	478	-	<0.02	8	-
		細菌3-1	110.09.28	1F 科技廳	-	-	-	-	131
		細菌3-2	110.09.28	探索故事屋服務台前	-	-	-	-	83
		4-1	112.09.13	1F科技廳	499	-	0.03	8	137
細菌4-1	112.09.13	B1F 服務台	-	-	-	-	77		
20204140005	台灣鹽博物館	1-1	106.12.09	2F 休息區	520	-	<0.042	18	-
		細菌 1-1	106.12.09	1F 參觀入口	-	-	-	-	731
		細菌 1-2	106.12.09	2F 休息區	-	-	-	-	502
		細菌 1-3	106.12.09	2F 鹽屋外	-	-	-	-	543
		細菌 1-4	106.12.09	3F 鹽開採展示區	-	-	-	-	1365
		細菌 1-5	106.12.09	3F 鹽特性介紹區	-	-	-	-	530
		2-1	108.10.14	2F台灣的鹽展示區	482	-	ND	16	-
		細菌2-1	108.10.15	2F台灣的鹽展示區	-	-	-	-	29

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-2	108.10.15	2F鹽雕特展	-	-	-	-	29
		細菌2-3	108.10.15	3F鹽與科學	-	-	-	-	35
		細菌2-4	108.10.15	3F中國歷史	-	-	-	-	<12
		細菌2-5	108.10.15	1F櫃檯後方	-	-	-	-	29
20204140006	臺南市南瀛科學教育館	1-1	106.10.05	星象館 2F 民眾休息區	494	-	<0.06	52	-
		細菌 1-1	106.10.06	星象館 2F 民眾休息區	-	-	-	-	506
		細菌 1-2	106.10.06	觀測館 1F 天文教室	-	-	-	-	1093
		細菌 1-3	106.10.06	展示館 1F 展示區	-	-	-	-	323
		細菌 1-4	106.10.06	展示館 3F 展示區	-	-	-	-	218
		2-1	108.12.05	展示館2F展區木星展項旁	486	-	ND	5	-
		細菌2-1	108.12.06	展示館2F展區木星展項旁	-	-	-	-	152
		細菌2-2	108.12.06	展示館1F	-	-	-	-	496
		細菌2-3	108.12.06	星象館1F	-	-	-	-	338
		細菌2-4	108.12.06	觀測館1F	-	-	-	-	1294
		3-1	110.09.29	天文展示館1樓大廳	528	-	<0.02	28	-
		細菌3-1	110.09.29	天文展示館1樓大廳	-	-	-	-	266
		細菌3-2	110.09.29	星象館2F會議室	-	-	-	-	180
		細菌3-3	110.09.29	天文觀測館1F大廳	-	-	-	-	107
細菌3-4	110.09.29	天文展示館3F太空廳	-	-	-	-	149		
20204140007	蕭壟文化園區	1-1	106.12.23	A6 館服務台旁	904	-	<0.0422	64	-
		細菌 1-1	106.12.24	A6 館	-	-	-	-	1396
		細菌 1-2	106.12.24	A2 館	-	-	-	-	972
		細菌 1-3	106.12.24	A4 館	-	-	-	-	1081
		細菌 1-4	106.12.24	A9 館	-	-	-	-	1031
		細菌 1-5	106.12.24	A14 館	-	-	-	-	767
		2-1	109.03.07	A9館	514	-	<0.0425	19	-
		細菌2-1	109.03.08	A9館	-	-	-	-	630

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-2	109.03.08	A3館	-	-	-	-	1047
		細菌2-3	109.03.08	A6館	-	-	-	-	1453
		細菌2-4	109.04.01	A11館	-	-	-	-	867
		3-1	110.11.27	A9 1F 兒童美術館	583	-	<0.0212	19	-
		細菌3-1	110.11.27	A9 1F 兒童美術館	-	-	-	-	120
		細菌3-2	110.11.27	A4 1F 織質址製展	-	-	-	-	24
		細菌3-3	110.11.27	A1 1F Petie甜點專櫃	-	-	-	-	35
		細菌3-4	110.11.27	A11 1F 臺南藝陣館	-	-	-	-	149
		4-1	112.09.21	A5館	531	-	<0.0217	8	224
		細菌4-1	112.09.21	A2	-	-	-	-	89
		細菌4-2	112.09.21	A4-1	-	-	-	-	59
		細菌4-3	112.09.21	A11台南藝陣館	-	-	-	-	84
20204140008	總爺藝文中心	1-1	106.12.15	倒風內海故事館 3F 展區	512	-	<0.042	11	-
		細菌 1-1	106.12.15	倒風內海故事館 3F 展區	-	-	-	-	773
		細菌 1-2	106.12.15	倒風內海故事館 1F 服務台旁	-	-	-	-	630
		細菌 1-3	106.12.15	紅樓 1F	-	-	-	-	1110
		2-1	109.02.05	倒風內海故事館3F展區	480	-	ND	8	-
		細菌2-1	109.02.06	倒風內海故事館3F展區	-	-	-	-	260
		細菌2-2	109.02.06	倒風內海故事館1F服務台前	-	-	-	-	425
		細菌2-3	109.02.06	紅樓1F展示品前	-	-	-	-	510
		3-1	111.08.04	倒風內海故事館 3F 展區	528	-	<0.0216	17	-
		細菌3-1	111.08.04	倒風內海故事館 3F 展區	-	-	-	-	969
		細菌3-2	111.08.04	倒風內海故事館 2F 展區	-	-	-	-	758
細菌3-3	111.08.04	倒風內海故事館 1F 櫃台前	-	-	-	-	851		
20204140009	臺南左鎮化石園區	1-1	108.08.04	自然教育史館2F特展區	931	-	0.0666	14	-
		細菌1-1	108.08.05	自然教育史館2F特展區	-	-	-	-	800
		細菌1-2	108.08.05	自然教育史館B1F地質化石區	-	-	-	-	913

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌1-3	108.08.05	故事館2F新港文書區	-	-	-	-	595
		細菌1-4	108.08.05	化石館2F腳色不同	-	-	-	-	555
		細菌1-5	108.08.05	探索館2F大象樂園	-	-	-	-	113
		2-1	110.07.28	2F 常設展區	552	-	0.0216	22	-
		細菌2-1	110.07.28	2F 常設展區	-	-	-	-	452
		細菌2-2	110.07.28	故事館1F西拉雅文化	-	-	-	-	485
		細菌2-3	110.07.28	演化館1F大滅絕	-	-	-	-	451
		細菌2-4	110.07.28	化石館1F爬行動物	-	-	-	-	690
		細菌2-5	110.07.28	探索館1F大象家族	-	-	-	-	223
20204140010	國立臺灣史前文化博物館南科考古館	1-1	109.05.20	4F第1展廳入口	487	-	<0.05(0.02)	4	-
		細菌1-1	109.05.20	4F第1展廳入口	-	-	-	-	394
		細菌1-2	109.05.20	3F第2展廳	-	-	-	-	159
		細菌1-3	109.05.20	3F第3展廳	-	-	-	-	265
		細菌1-4	109.05.20	2F特展區	-	-	-	-	47
		細菌1-5	109.05.20	1F大廳	-	-	-	-	82
		2-1	112.04.13	2F兒童大廳	551	-	0.02	16	131
		細菌2-1	112.04.13	4F第一展廳	-	-	-	-	12
		細菌2-2	112.04.13	3F第三展廳	-	-	-	-	48

美術館

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20205140001	臺南市美術館1館	1-1	108.10.17	1F大廳-3	484	0.4	0.01	41	-
		細菌1-1	108.10.17	1F大廳-3	-	-	-	-	200
		細菌1-2	108.10.17	1F門廳-6	-	-	-	-	245
		細菌1-3	108.10.17	2F展覽室G-7	-	-	-	-	720
		細菌1-4	108.10.17	2F展覽室H-8	-	-	-	-	65
		細菌1-5	108.10.17	2F展覽室B-11	-	-	-	-	120
		2-1	110.10.28	1F 中央廊道	523	-	<0.02	15	-
		細菌2-1	110.10.28	1F 中央廊道	-	-	-	-	89
		細菌2-2	110.10.28	1F 入口處旁座位區	-	-	-	-	174
		細菌2-3	110.10.28	2F B展間	-	-	-	-	65
細菌2-4	110.10.28	2F G展間	-	-	-	-	41		
20205140002	臺南市美術館2館	1-1	108.10.22	1F導覽室前-3	465	0.3	0.05	14	-
		細菌1-1	108.10.22	1F導覽室前-3	-	-	-	-	250
		細菌1-2	108.10.22	1F展覽室B-4	-	-	-	-	95
		細菌1-3	108.10.22	1F展覽室E-7	-	-	-	-	270
		細菌1-4	108.10.22	2F展覽室F-8	-	-	-	-	15
		細菌1-5	108.10.22	2F展覽室D-5	-	-	-	-	110
		細菌1-6	108.10.22	3F展覽室K-10	-	-	-	-	90
		2-1	110.10.26	1F導覽室外走道	532	-	<0.02	16	-
		2-2	110.10.26	2F H展間外走道	540	-	<0.02	14	-
		細菌2-1	110.10.26	1F導覽室外走道	-	-	-	-	266
		細菌2-2	110.10.26	1F服務台前	-	-	-	-	248
		細菌2-3	110.10.26	1F A展廳外走道	-	-	-	-	373
		細菌2-4	110.10.26	2F H展間外走道	-	-	-	-	247
		細菌2-5	110.10.26	2F E展廳內	-	-	-	-	107

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌2-6	110.10.26	2F兒童藝術中心外走道	-	-	-	-	89
		細菌2-7	110.10.26	3F O展廳	-	-	-	-	77
		細菌2-8	110.10.26	3F J展廳外走道	-	-	-	-	347
		細菌2-9	110.10.26	3F L展廳內	-	-	-	-	83

金融機構營業場所

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20601140001	京城商業銀行股份有限公司(京城銀行營業部)	1-1	106.07.26	1F 民眾等候區	726	-	<0.06	25	-
		2-1	108.07.23	1F 民眾等候區	723	-	0.03	10	-
		3-1	110.07.06	1F 民眾等候區	659	-	0.02	18	-

運動健身場所

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20701140001	臺南市永華國民運動中心	1-1	108.09.18	1F體適能中心	1815	-	0.0425	13	-
		細菌1-1	108.09.18	3F桌/排球室	-	-	-	-	458
		細菌1-2	108.09.18	2F多功能教室(一)	-	-	-	-	967
		細菌1-3	108.09.18	2F多功能教室(二)	-	-	-	-	451
		細菌1-4	108.09.18	1F高階訓練室	-	-	-	-	596
		細菌1-5	108.09.18	1F重訓室	-	-	-	-	1257
		細菌1-6	108.09.18	1F體適能中心	-	-	-	-	1459
		1-2	108.09.19	北棟1F客服中心	649	-	<0.0427	33	-
		細菌1-7	108.09.19	北棟1F射擊場	-	-	-	-	107
		細菌1-8	108.09.19	北棟1F客服中心	-	-	-	-	550
		細菌1-9	108.09.19	北棟2F籃球場入口	-	-	-	-	193
		細菌1-10	108.09.19	北棟2F羽球館入口	-	-	-	-	444
		細菌1-11	108.09.19	北棟2F羽球館北側	-	-	-	-	279
		2-1	110.09.27	1F重訓室	656	-	0.02	23	-
		細菌2-1	110.09.27	1F重訓室	-	-	-	-	502
		細菌2-2	110.09.27	1F飛輪教室	-	-	-	-	247
		細菌2-3	110.09.27	2F羽球場	-	-	-	-	450
		2-2	110.09.27	1F體適能中心	590	-	<0.0213	26	-
		細菌2-4	110.09.27	1F體適能中心	-	-	-	-	242
		細菌2-5	110.09.27	2F綜合球場	-	-	-	-	235
		細菌2-6	110.09.27	3F桌撞球室	-	-	-	-	835
		3-1	112.07.12	1F體適能中心	926	-	<0.0213	9	1389
細菌3-1	112.07.12	1F飛輪教室	-	-	-	-	1468		
細菌3-2	112.07.12	2F綜合球場	-	-	-	-	1491		

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌3-3	112.07.12	2F多功能教室(二)	-	-	-	-	857
		細菌3-4	112.07.12	3F桌撞球教室	-	-	-	-	774
		3-2	112.07.12	北棟1F客服中心	719	-	ND	12	1393
20702140001	香港商世界健身事業有限公司台 南分公司	1-1	106.08.08	B1F 重量訓練區	475	-	0.02	13	-
		細菌 1-1	106.08.08	B1F 重量訓練區	-	-	-	-	107
		細菌 1-2	106.08.08	B2F A02 重訓區	-	-	-	-	520
		細菌 1-3	106.08.08	B2F A03 手扶梯旁	-	-	-	-	569
		2-1	108.06.25	B1F A01	747	-	ND	11	-
		細菌 2-1	108.06.25	重量訓練區	-	-	-	-	205
		細菌 2-2	108.06.25	心肺功能區	-	-	-	-	1221
		細菌 2-3	108.06.25	韻律教室外	-	-	-	-	705
		3-1	110.07.19	B1F重量訓練區	509	-	0.02	14	-
		細菌 3-1	110.07.19	重量訓練區	-	-	-	-	317
		細菌 3-2	110.07.19	心肺功能區	-	-	-	-	170
		細菌 3-3	110.07.19	韻律教室	-	-	-	-	53
		4-1	112.07.03	B1F 草皮區	691		<0.02	13	155
細菌4-1	112.07.03	B2F 重訓區					167		
20702140002	香港商世界健身事業有限公司長 榮分公司	1-1	106.08.14	3FA01	391	-	ND	10	-
		細菌 1-1	106.08.14	3FA01	-	-	-	-	668
		細菌 1-2	106.08.14	3FA02	-	-	-	-	1976
		細菌 1-3	106.08.14	3FA03	-	-	-	-	1543
		2-1	108.06.27	3FA01	804	-	ND	18	-
		細菌 2-1	108.06.27	3F 洽談區A08~09	-	-	-	-	825
		細菌 2-2	108.06.27	2F跑步機區A10~11	-	-	-	-	1056
		細菌 2-3	108.06.27	重量訓練區	-	-	-	-	1361
		3-1	110.07.21	3F A02	589	-	0.02	7	-
		細菌 3-1	110.07.21	3F A02	-	-	-	-	580

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 3-2	110.07.21	3F B02	-	-	-	-	364
		細菌 3-3	110.07.21	3F B03	-	-	-	-	475
		4-1	112.07.04	3F 大廳等候區	837		<0.02	13	906
		細菌4-1	112.07.04	2F 心肺區	-	-	-	-	796
20702140003	柏文健康事業股份有限公司台南 德安分公司	1-1	106.10.02	重訓區	699	-	0.15	34	-
		細菌 1-1	106.10.02	重訓區	-	-	-	-	377
		細菌 1-2	106.10.02	啞鈴區	-	-	-	-	1979
		2-1	108.07.22	重訓區	821	-	0.05	17	-
		細菌2-1	108.07.22	重訓區	-	-	-	-	699
		細菌2-2	108.07.22	啞鈴區	-	-	-	-	917
		3-1	110.07.21	重訓區	519	-	<0.005	19	-
		細菌3-1	110.07.21	重訓區	-	-	-	-	380
		細菌3-2	110.07.21	啞鈴區	-	-	-	-	266
20702140004	柏文健康事業股份有限公司台南 中華分公司	1-1	106.09.17	B1 重訓區	869	-	ND	38	-
		1-2	106.09.17	B2 私人教練區	821	-	ND	35	-
		細菌 1-1	106.09.17	B1 腹部訓練區	-	-	-	-	517
		細菌 1-2	106.09.17	B1 啞鈴訓練區	-	-	-	-	641
		細菌 1-3	106.09.17	B1 服務台旁	-	-	-	-	541
		細菌 1-4	106.09.17	B1 交叉訓練機區	-	-	-	-	794
		細菌 1-5	106.09.17	B2 私人教練深蹲區	-	-	-	-	347
		細菌 1-6	106.09.17	B2 瑜珈教室	-	-	-	-	323
		細菌 1-7	106.09.17	B3 籃球場	-	-	-	-	2857
		細菌 1-8	106.09.17	B3 複合式訓練區	-	-	-	-	823
		2-1	108.07.29	B1心肺區	787	-	ND	22	-
		2-2	108.07.29	B3桌球區	889	-	ND	15	-
		細菌 2-1	108.07.29	B1心肺區	-	-	-	-	1457
		細菌 2-2	108.07.29	B3桌球區	-	-	-	-	435

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 2-3	108.07.29	B1櫃台前	-	-	-	-	558
		細菌 2-4	108.07.29	B1重訓區H3	-	-	-	-	517
		細菌 2-5	108.07.29	B1重訓區H21	-	-	-	-	458
		細菌 2-6	108.07.29	B3教練區	-	-	-	-	306
		細菌 2-7	108.07.29	B3籃球場	-	-	-	-	758
		細菌 2-8	108.07.29	B3綜體區	-	-	-	-	588
		3-1	110.07.22	B1F 心肺區	506	-	0.03	31	-
		3-2	110.07.22	B3F 籃球場	632	-	<0.005	12	-
		細菌 3-1	110.07.22	B1F 心肺區	-	-	-	-	558
		細菌 3-2	110.07.22	B1F 飛輪教室前	-	-	-	-	425
		細菌 3-3	110.07.22	B1F 重訓區 -胸推	-	-	-	-	1125
		細菌 3-4	110.07.22	B1F 重訓區 -深蹲	-	-	-	-	241
		細菌 3-5	110.07.22	B1F 重訓區 -法拉利	-	-	-	-	162
		細菌 3-6	110.07.22	B3F 籃球場	-	-	-	-	241
		細菌 3-7	110.07.22	B3F 教練部	-	-	-	-	18
		細菌 3-8	110.07.22	B3F 綜體區	-	-	-	-	278
		4-1	112.06.12	B1F 重訓區	754		<0.02	13	186
		4-2	112.06.12	B3F 籃球場	700		ND	10	784
		細菌4-1	112.06.12	B1F黑色重訓器材區	-	-	-	-	125
		細菌4-2	112.06.12	B1F櫃台旁	-	-	-	-	437
		細菌4-3	112.06.12	B1F有氧區	-	-	-	-	322
		細菌4-4	112.06.12	B3F教練櫃台	-	-	-	-	303
		細菌4-5	112.06.12	B3F拳擊區	-	-	-	-	89
		細菌4-6	112.06.12	B3F多功能訓練區	-	-	-	-	41
20702140006	南科健康生活館	1-1	107.01.02	2F 服務台前方	468	-	-	-	-
		細菌 1-1	107.01.02	2F 服務台前方	-	-	-	-	1222
		細菌 1-2	107.01.02	2F 販賣機前方	-	-	-	-	1679

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌 1-3	107.01.02	2F 泳池休息區	-	-	-	-	591
		細菌 1-4	107.01.02	1F 桌球區	-	-	-	-	2012
		細菌 1-5	107.01.02	3F 跑步區	-	-	-	-	419
		2-1	109.03.07	3F健身房跑步機旁	486	-	ND	21	-
		細菌2-1	109.03.08	3F健身房跑步機旁	-	-	-	-	419
		細菌2-2	109.03.08	3F健身房櫃檯	-	-	-	-	249
		細菌2-3	109.03.08	1F體育館桌球區	-	-	-	-	597
		細菌2-4	109.03.08	1F體育館羽球區	-	-	-	-	745
		細菌2-5	109.03.08	2F泳池櫃檯	-	-	-	-	892
		3-1	111.03.29	3F健身房跑步機旁	598	-	<0.0215	58	-
		細菌3-1	111.03.29	3F健身房跑步機旁	-	-	-	-	778
		細菌3-2	111.03.29	3F健身房櫃台前	-	-	-	-	807
		細菌3-3	111.03.29	1F桌球區前	-	-	-	-	845
		細菌3-4	111.03.29	1F羽球區旁	-	-	-	-	986
		細菌3-5	111.03.29	2F客服中心櫃台前	-	-	-	-	772
20702140007	香港商世界健身事業有限公司台 南國賓分公司	1-1	107.01.12	2F 洽談區旁	666	-	ND	42	-
		細菌 1-1	107.01.12	2F A01 洽談區旁	-	-	-	-	170
		細菌 1-2	107.01.12	1F A02 心肺功能區	-	-	-	-	161
		2-1	108.08.01	2FA01	841	-	ND	36	-
		細菌2-1	108.08.01	重量訓練區	-	-	-	-	961
		細菌2-2	108.08.01	心肺功能區	-	-	-	-	581
		3-1	110.07.21	2F A01	614	-	0.03	16	-
		細菌3-1	110.07.21	2F B01	-	-	-	-	188
		細菌3-2	110.07.21	2F B02	-	-	-	-	133
		4-1	112.07.04	2F 重訓區	804	-	<0.02	12	180
		細菌4-1	112.07.04	1F 心肺區	-	-	-	-	609
20702140008	柏文健康事業股份有限公司台南	1-1	107.11.12	2F重訓區8	1028	-	ND	61	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
	開元分公司	細菌1-1	107.11.12	2F重訓區8	-	-	-	-	1404
		細菌1-2	107.11.12	3F私人教練區10	-	-	-	-	1140
		細菌1-3	107.11.12	1F有氧區3	-	-	-	-	429
		2-1	109.08.31	1F心肺區	690	-	<0.05(0.02)	19	-
		細菌2-1	109.08.31	1F心肺區	-	-	-	-	1082
		細菌2-2	109.08.31	1F複合式訓練區2	-	-	-	-	1059
		細菌2-3	109.08.31	2F複合式訓練區4	-	-	-	-	994
		細菌2-4	109.08.31	3F仕女區	-	-	-	-	300
		3-1	111.08.29	1F心肺區	619	-	<0.02	20	-
		細菌3-1	111.08.29	1F心肺區	-	-	-	-	622
		細菌3-2	111.08.29	2F複合式訓練區	-	-	-	-	655
		細菌3-3	111.08.29	3F仕女區	-	-	-	-	137
		細菌3-4	111.08.29	3F PT區	-	-	-	-	125
20702140009	怡維達有限公司安平館	1-1	107.12.18	2F跑步機旁	945	-	<0.0416	40	-
		細菌1-1	107.12.18	2F跑步機旁	-	-	-	-	458
		細菌1-2	107.12.18	1F大廳休息室	-	-	-	-	894
		2-1	109.12.08	2F心肺器材區	859	-	ND	11	-
		細菌2-1	109.12.08	2F心肺器材區	-	-	-	-	380
		細菌2-2	109.12.08	2F私人教練區	-	-	-	-	879
		3-1	111.12.05	2F心肺器材區	702	-	<0.02	11	630
		細菌3-1	111.12.05	2F伸展區	-	-	-	-	371
20702140011	香港商世界健身事業有限公司台 南永康分公司	1-1	108.01.23	B1A01	684	-	0.02	34	-
		細菌1-1	108.01.23	A01	-	-	-	-	542
		細菌1-2	108.01.23	A03	-	-	-	-	225
		細菌1-3	108.01.23	A06	-	-	-	-	1025
		細菌1-4	108.01.23	A10	-	-	-	-	1275
		細菌1-5	108.01.23	A07	-	-	-	-	647

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		2-1	110.01.27	B1F 特殊訓練區	538	-	ND	25	-
		細菌2-1	110.01.27	B1F 特殊訓練區	-	-	-	-	637
		細菌2-2	110.01.27	B1F 心肺功能區	-	-	-	-	765
		細菌2-3	110.01.27	B1F 特殊訓練區(辦公室)	-	-	-	-	381
		細菌2-4	110.01.27	B1F 重量訓練區(門廳)	-	-	-	-	637
		細菌2-5	110.01.27	B1F 韻律教室前	-	-	-	-	562
		3-1	112.01.06	B1F草皮區1	634	-	<0.02	20	372
		細菌3-1	112.01.06	B1F重訓區1	-	-	-	-	113
		細菌3-2	112.01.06	B1F伸展區	-	-	-	-	317
		細菌3-3	112.01.06	B1F心肺區	-	-	-	-	285
		細菌3-4	112.01.06	B1F飛輪教室	-	-	-	-	53
		20702140012	香港商世界健身事業有限公司台 南樹林分公司	1-1	108.08.01	1FA04	921	-	ND
細菌1-1	108.08.01			特殊訓練區	-	-	-	-	559
細菌1-2	108.08.01			心肺區	-	-	-	-	532
細菌1-3	108.08.01			洽談區	-	-	-	-	170
2-1	110.07.19			A05	584	-	0.02	9	-
細菌2-1	110.07.19			B01	-	-	-	-	106
細菌2-2	110.07.19			B02	-	-	-	-	677
細菌2-3	110.07.19			B03	-	-	-	-	161
3-1	112.07.03			1F特殊訓練區	718	-	0.14	18	562
3-2	112.08.07			1F特殊訓練區	-	-	ND<0.005	-	-
細菌3-1	112.07.03			1F草皮區	-	-	-	-	682
細菌3-2	112.07.03			2F重訓區	-	-	-	-	360
20702140013	香港商世界健身事業有限公司台 南西門分公司	1-1	108.12.19	1FA02	507	-	0.03	14	-
		細菌1-1	108.12.19	1FA02	-	-	-	-	484
		細菌1-2	108.12.19	1FA03	-	-	-	-	345
		細菌1-3	108.12.19	2FA06	-	-	-	-	410

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌1-4	108.12.19	3FA08	-	-	-	-	298
		2-1	110.12.01	2F A04	929	-	0.02	10	-
		細菌2-1	110.12.01	1F B03	-	-	-	-	639
		細菌2-2	110.12.01	2F B01	-	-	-	-	188
		細菌2-3	110.12.01	2F B02	-	-	-	-	179
		細菌2-4	110.12.01	3F B04	-	-	-	-	80
		3-1	112.11.13	2F 腹部訓練伸展區	839	-	<0.02	20	597
		細菌3-1	112.11.13	1F 草皮區	-	-	-	-	292
20702140014	柏文健康事業股份有限公司台南 永華分公司	1-1	109.12.07	2F PT區	494	-	ND<0.015	38	-
		細菌1-1	109.12.07	2F PT區	-	-	-	-	383
		細菌1-2	109.12.07	2F 八方位區	-	-	-	-	241
		細菌1-3	109.12.07	2F 仕女區	-	-	-	-	300
		細菌1-4	109.12.07	1F休息區	-	-	-	-	194
		2-1	111.11.21	2F PT區	650	-	0.04	28	193
		細菌2-1	111.11.21	2F八方位區	-	-	-	-	181
		細菌2-2	111.11.21	2F仕女區	-	-	-	-	101
20702140015	秣綺健康事業有限公司	1-1	109.11.12	1F心肺區	949	-	ND	6	-
		細菌1-1	109.11.12	1F心肺區	-	-	-	-	891
		細菌1-2	109.11.12	1F教練區	-	-	-	-	1021
		細菌1-3	109.11.12	1F櫃台前	-	-	-	-	886
		2-1	111.12.22	1F心肺區	574	-	ND	30	-
		細菌2-1	111.12.22	1F心肺區	-	-	-	-	330
		細菌2-2	111.12.22	1F教練區	-	-	-	-	440
		細菌2-3	111.12.22	1F櫃台前	-	-	-	-	460
20702140016	香港商世界健身事業有限公司台 南善化分公司	1-1	109.11.25	4F心肺區	904	-	ND	20	-
		細菌1-1	109.11.25	4F心肺區	-	-	-	-	1275

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
		細菌1-2	109.11.25	3F重量訓練區	-	-	-	-	1117
		細菌1-3	109.11.25	5F特殊訓練區	-	-	-	-	935
		2-1	111.11.17	4F心肺區	920	-	0.01	16	-
		細菌2-1	111.11.17	4F心肺區	-	-	-	-	1178
		細菌2-2	111.11.17	5F重量訓練區	-	-	-	-	492
		細菌2-3	111.11.17	3F重量訓練區	-	-	-	-	587
20701140002	臺南市新市全民運動中心	1-1	112.05.20	B1F健身中心	912	-	<0.0212	18	53
		細菌1-1	112.05.20	B1F桌球教室	-	-	-	-	241
		細菌1-2	112.05.20	B1F撞球教室	-	-	-	-	47
		細菌1-3	112.05.20	B1F室內田徑場旁	-	-	-	-	59
		細菌1-4	112.05.20	B1F跑道旁	-	-	-	-	168
		細菌1-5	112.05.20	1F綜合球場(東南側)	-	-	-	-	192
		細菌1-6	112.05.20	1F舞台	-	-	-	-	180
		細菌1-7	112.05.20	1F綜合球場(西北側)	-	-	-	-	132
		細菌1-8	112.05.20	2F觀眾席	-	-	-	-	143

電影院

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20901140001	威秀影城股份有限公司台南分公司(台南大遠百威秀影城)	1-1	106.08.02	5F3 廳外等候區	549	0.6	<0.06	43	-
		2-1	108.07.08	8F7廳前	550	0.5	ND	16	-
		3-1	110.05.04	8F7廳前	524	0.4	0.02	19	-
		4-1	112.05.16	8F7廳前	499	0.7	<0.02	26	-
20901140002	國賓影城股份有限公司台南東區分公司	1-1	106.11.13	1 館 B1F 等候區	576	0.2	<0.0425	41	-
		2-1	108.11.28	B1休息區	511	0.7	ND	29	-
		3-1	111.01.17	B1F A區	528	0.7	<0.02	25	-
20901140003	國賓影城股份有限公司台南中華分公司	1-1	106.11.13	1F 會員服務櫃台旁	728	1.6	<0.0427	40	-
		2-1	108.11.28	3F大廳	557	0.6	ND	22	-
		3-1	111.01.17	3F 前區	599	0.8	ND<0.005	16	-
20901140004	威秀影城股份有限公司台南東區分公司(台南南紡威秀影城)	1-1	106.08.02	5F 進場等候區	583	1.1	<0.06	31	-
		2-1	108.07.08	5F 進場等候區	681	1.4	ND	11	-
		3-1	110.05.03	5F 顧客進場走道	705	1.0	0.02	31	-
		3-2	110.05.17	B1F 客人入場走道	484	0.4	0.04	9	-
		4-1	112.05.16	B1F 客人入場走道	614	0.8	<0.02	21	-
20901140005	新光影城股份有限公司台南西門分公司(台南新光影城)	1-1	107.01.02	7F7 廳前	545	0.8	0.02	19	-
		2-1	109.01.09	9F 1廳影院前	569	1.2	<0.05	14	-
		3-1	112.01.06	7F8 廳前	626	0.7	<0.02	15	-
20901140006	威秀影城股份有限公司台南中西區分公司(台南FOCUS威秀影城)	1-1	109.04.27	12F 6廳前	483	0.4	ND	28	-
		2-1	111.02.21	12F 6廳前	565	0.7	<0.02	23	-
20901140007	臺南仁德秀泰影城股份有限公司	1-1	109.12.02	3廳前等候區-6	502	0.5	0.02	16	-
		2-1	111.09.01	3廳前等候區-6	558	0.2	ND	16	-

視聽歌唱業場所

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20903140001	好樂迪股份有限公司成功分公司	1-1	106.10.25	1F 大廳	467	0.7	0.03	42	-
		2-1	108.12.16	1FA03	500	3.1	0.02	38	-
		3-1	110.12.07	1FA03	526	1.5	0.01	47	-
		4-1	112.11.20	1F A03	478	1.6	ND	7	-
20903140002	錢櫃企業股份有限公司台南分公司	1-1	106.10.25	1F 大廳	430	0.4	0.02	46	-
		2-1	108.12.16	1FA04	503	0.4	0.02	11	-
		2-1	110.12.09	1FA01	653	0.3	ND	33	-
20903140003	賓士中成有限公司	1-1	106.11.18	1F 大廳	518	0.7	<0.0426	43	-
		2-1	108.11.04	1F大廳	662	1.4	<0.0429	36	-
		3-1	111.01.25	1F 大廳	595	0.4	<0.0209	54	-
		4-1	113.01.08	1F櫃台旁	640	1.0	<0.0208	35	-
20903140004	賓士視聽歌唱有限公司(賓士KTV 府前店)	1-1	106.11.19	1F 大廳	877	0.6	<0.0421	66	-
		2-1	109.01.13	1F大廳	698	2.2	<0.0417	52	-
		3-1	111.01.05	1F 大廳	613	1.8	<0.0209	29	-
20903140005	元王實業股份有限公司科工區分公司(可樂那 KTV)	1-1	106.11.30	1F 管理部前	516	0.2	<0.0426	39	-
		2-1	108.12.26	1F 管理部前	482	0.5	<0.0428	31	-
20903140006	合溫馨企業股份有限公司台南分公司(享溫馨 KTV 臺南店)	1-1	106.12.04	1F 大廳	618	1.0	0.03	66	-
		2-1	108.08.12	1F大廳	558	1.3	0.03	19	-
		3-1	110.12.18	1F大廳	637	2.0	0.05	53	-
		4-1	112.12.21	1F大廳	495	1.1	0.03	26	-

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次·點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20903140007	星鑽視聽歌唱	1-1	106.12.20	1F 大廳	484	0.6	<0.0417	39	-
		2-1	108.12.18	1F 大廳	543	1.2	<0.0423	42	-
		3-1	111.07.07	1F 大廳	557	0.4	<0.0218	5	-
20903140008	合溫馨企業股份有限公司臺南安 平分公司	1-1	108.08.13	1F大廳	361	0.3	0.03	17	-
		2-1	110.12.18	1F大廳	470	0.6	0.04	41	-
		3-1	112.12.18	1F大廳	467	0.7	0.03	26	-
20903140009	南紡賓士有限公司	1-1	111.04.30	1F大廳	585	0.7	<0.0211	37	-

展覽室

公告編號	公告場所名稱	定檢次數 (次-點數)	定檢日期	定檢位置	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	細菌 (CFU/m ³)
20806140001	大臺南會展股份有限公司	1-1	111.11.09	1F東展區	547	-	0.03	32	-
		1-2	111.11.09	1F西展區	544	-	0.03	37	-
		1-2	111.11.09	1F會議室	561	-	0.03	25	-